

Richtlijn Toegankelijkheid NLKT2020

Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid, versie 4 mei 2020

De richtlijn van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid sluit aan op de aspecten redelijkheid, geleidelijkheid en basisniveau zoals opgenomen in het Besluit Toegankelijkheid. De functie van het gebouw bepaalt welke (technisch toetsbare) criteria uit de Richtlijn Toegankelijkheid NLKT2020 van toepassing zijn.

Stichting Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) is de eigenaar en beheerder van het beeldmerk en bijbehorende criteria. Van deze criteria mag niks worden gedupliceerd of worden herschreven.



- Brons:** Meest basale niveau van toegankelijkheid. Waar mogelijk kunnen mensen met een beperking gebruik maken van de voorzieningen in het gebouw. Dit niveau bevat criteria die haalbaar zijn voor veel bestaande kleinschalige gebouwen waar bijvoorbeeld een horeca-, winkelbedrijf, vakantie-accommodatie, vrijetijdsaccommodatie of zakelijke dienstverlener gevestigd zit. Ook bestemd voor gebouwen die een historische karakter hebben, of vóór het Bouwbesluit gebouwd zijn. Dit niveau is voor het merendeel van de bestaande gebouwen in Nederland haalbaar met kleine aanpassingen, zoals bijvoorbeeld een drempelhulp. Er hoeven in principe geen ingrijpende (bouwkundige/-technische) aanpassingen gedaan te worden. Gericht op het publieke deel van het gebouw.
- Zilver:** Met dit niveau van toegankelijkheid zijn het gebouw en de voorzieningen in het gebouw een stap dichterbij integrale toegankelijkheid. Bestaande gebouwen die vóór inwerkingtreding van het bouwbesluit gebouwd zijn, zullen mogelijk alsnog aanpassingen moeten doen om dit niveau te behalen. Voor een deel van de bestaande gebouwen zijn bouwtechnische aanpassingen noodzakelijk. Dit betreffen echter geen grootschalige structurele aanpassingen. Gericht op het publieke deel van het gebouw. Dit keurmerkkniveau is identiek aan de criteria die van 2016 t/m 2018 golden voor het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid.
- Goud:** Een gebouw met een gouden keurmerk is bijna geheel en integraal toegankelijk. Er is voldoende ruimte om het gebouw met een hulpmiddel zoals een rolstoel of rollator te betreden en er kan goed gemanoeuvreerd worden. Naast de fysieke aspecten voldoet het gebouw ook aan bepaalde eisen voor mensen met een visuele of auditieve beperking. In bestaande gebouwen zullen mogelijk aanpassingen moeten worden verricht om aan dit niveau te kunnen voldoen. In bepaalde gevallen kunnen dit ook bouwkundige aanpassingen zijn. Dit keurmerkkniveau is geïnspireerd op de internationaal bekende NEN-ISO 21542-2012.
- Platina:** Het platina keurmerk is (deels) gebaseerd op de NEN-ISO 21542-2012 en de Integrale Toegankelijkheidsstandaard 2018. Een gebouw met dit keurmerk voldoet tenminste aan de eisen die door de voormalige Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), lederen, gesteld worden.

Gehandicaptenparkeerplaats

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Indien er een privaat parkeerterrein voor bezoekers is OF indien er één of meer openbare parkeerplaatsen zijn die gereserveerd zijn voor bezoekers van de locatie OF de locatie is in eigendom van de gemeente (buurtcentra, gemeentehuizen, gymzalen, basisscholen, middelbare scholen, stadions, begraafplaatsen, openbaar toilet en kinderboerderijen), dan dient er minimaal één gehandicaptenparkeerplaats te zijn die voldoet aan onderstaand genoemde criteria.	x	x		
Indien er een privaat parkeerterrein voor bezoekers is, of indien er één of meer openbare parkeerplaatsen zijn die gereserveerd zijn voor bezoekers van de locatie, of indien er binnen 50m van de entree één of meer openbare parkeerplaatsen zijn (geen parkeergarage), dan dient er minimaal één gehandicaptenparkeerplaats te zijn die voldoet aan onderstaand genoemde criteria.			x	x
Aaneengesloten stroef oppervlak. Dit betekent geen schelpen, open bestrating en dergelijke.	x	x	x	x
Verkeersbord E06 of ander bord met rolstoelsymbool of duidelijke tekst én een 'P'.	x	x	x	
Indien de locatie een vakantiewoningen, chalets of BnB is, dan geldt dit criterium enkel indien er meer dan één parkeerplaats is.				
Indien de locatie in eigendom is van de gemeente (buurtcentra, gemeentehuizen, gymzalen, basisscholen, middelbare scholen, stadions, begraafplaatsen, openbaar toilet en kinderboerderijen) dan bevindt de openbare gehandicaptenparkeerplaats zich op maximaal 100m afstand (of 200m in voetgangersgebied) van de hoofdingang.	x	x		
Indien de locatie in eigendom is van de gemeente (buurtcentra, gemeentehuizen, gymzalen, basisscholen, middelbare scholen, stadions, begraafplaatsen, openbaar toilet en kinderboerderijen) en de dichtstbijzijnde rijbaan van de openbare weg / openbare parkeerplaats op meer dan 100m van de hoofdingang ligt, dan bevindt de gehandicaptenparkeerplaats zich op de kortst mogelijke afstand van de hoofdingang.	x	x		
Duidelijke afbakening van het parkeervak ten opzichte van de omliggende bestrating door middel van lijnen (met een breedte van tenminste 10cm) en/of een vlak (met contrastwaarde van tenminste 0,3 ten opzichte van de omliggende bestrating).		x	x	x
Afmeting van het parkeervak ten minste 350cm x 500cm bij haaks parkeren of ten minste 200cm x 600cm bij evenwijdig parkeren.		x	x	x
Aan één lange en één korte zijde een vrije, vlakke en veilige in-/uitstapruimte van ten minste 150cm breed op hetzelfde niveau als het vak van de parkeerplaats en gesitueerd buiten de rijbaan en/of het fietspad. Op parkeerterreinen en in parkeergarages mag de draaicirkel (gedeeltelijk) op de rijbaan of op het fietspad liggen. De afmeting van het vak van een gehandicaptenparkeerplaats is gebaseerd op een standaard auto van maximaal 450cm x 200cm.		x	x	x
Indien de route van de gehandicaptenparkeerplaats naar de dichtstbijzijnde stoep een stoeprand bevat, dan dient er op maximaal 5m afstand een opritje te zijn wat ten minste 85cm breed is. Als de verkeerssituatie dit niet toelaat, dan moet het opritje zo dichtbij mogelijk zijn.		x		

Indien de route van de gehandicaptenparkeerplaats naar de dichtstbijzijnde stoep een stoeprand bevat, dan dient er op maximaal 5m afstand een opritje te zijn wat ten minste 90cm breed is. Als de verkeerssituatie dit niet toelaat, dan moet het opritje zo dichtbij mogelijk zijn.		x	x
Indien een rijbaan van de openbare weg, parkeerterrein en/of eigen terrein binnen 50m van de hoofdingang ligt, dan bevindt de gehandicaptenparkeerplaats zich op maximaal 50m afstand van de hoofdingang.		x	x
Indien de dichtstbijzijnde rijbaan van de openbare weg, parkeerterrein en/of eigen terrein op meer dan 50m van de hoofdingang ligt, dan bevindt de gehandicaptenparkeerplaats zich op de kortst mogelijke afstand van de hoofdingang.		x	x
Gehandicaptenparkeerplaatsen op eigen terrein of in eigen parkeergarages zijn gemarkeerd met een verkeersbord E06 of een andere duidelijke aanduiding.			x
Gehandicaptenparkeerplaatsen (algemene plaatsen zonder onderbord) op de openbare weg of in parkeergarages zijn gemarkeerd met verkeersbord E6.			x
Indien er een niveauverschil aanwezig is tussen de gehandicaptenparkeerplaats en de voetgangersroute die naar de entree leidt, dan moet binnen 10m van de gehandicaptenparkeerplaats een toegankelijk op- en afritje of een hellingbaan of lift aanwezig zijn.			x
De dwars- of langshelling van het parkeervak is ten hoogste 2% (1:50).			x

Route

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Indien er naast de hoofdentree ook een alternatieve entree is (of meerdere), dan is er tenminste één entree die voldoet aan onderstaande criteria.	x	x	x	x
Indien er een hoogteverschil is van meer dan 3cm zoals een drempel, opstapje of trap, dan is er (ook) een hellingbaan of lift om het hoogteverschil op de route te overbruggen.	x			
Indien er een hoogteverschil is van meer dan 2cm zoals een drempel, opstapje of trap, dan is er (ook) een op- en afritje, hellingbaan of lift om het hoogteverschil op de route te overbruggen.		x	x	x
Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is ten minste 80cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of losse stoelen. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale breedte voldaan kan worden.	x			
Indien een glazen wand of deur zich haaks op de looproute bevindt, dan bevat deze over de volledige breedte van het glas een paneel van 30cm hoogte vanaf de vloer. OF contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte. Dit kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en tenminste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is. Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben.	x	x		
Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.				
Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is ten minste 85cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of losse stoelen. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale breedte voldaan kan worden.		x		
Verhard pad.		x	x	x
Egaal pad.		x	x	x
Vrij van rookplekken.		x	x	x
Buiten: De entree is duidelijk herkenbaar vanaf de openbare weg door middel van de naam of het huisnummer van de locatie op de gevel of op bewegwijzerbordjes. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.		x	x	x
Binnen: Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 210cm .		x	x	
Indien de alternatieve entree de toegankelijke entree is dan is er bewegwijzering aanwezig van de hoofdentree naar de toegankelijke alternatieve entree.			x	x

<p>Bewegwijzering naar belangrijke voorzieningen (parkeren, ingang, uitgang, toiletten, informatie, restaurant) bevat naast tekst ook pictogrammen. Zowel de tekst als de pictogrammen zijn contrasterend ten opzichte van de achtergrond van de bewegwijzering.</p> <p>Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.</p>		x	x
<p>Indien er een hoogteverschil van 5cm of meer is, dan is dit contrasterend ten opzichte van de aangrenzende vloer.</p> <p>Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart.</p>		x	x
<p>Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 180cm zodat kinderwagens, rolstoelgebruikers en dergelijke elkaar goed kunnen passeren. De minimum breedte is ten minste 120cm bij vernauwingen over een lengte van maximaal 20m, zodat kinderwagens of rolstoelen, voetgangers kunnen passeren. Het is echter aanbevolen om ook hier 180cm aan te houden. De minimum breedte is ten minste 90cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm.</p> <p>Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of losse stoelen. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale breedte voldaan kan worden.</p>		x	x
<p>Op route naar de entree: De minimum maten bij hoeken in verkeersruimten en toegangen tot ruimten van en naar de verkeersruimte voldoen aan de zogenaamde 'A+B-formule', waarbij A+B ten minste 235cm is en waarbij A en B beiden afzonderlijke ten minste 110cm zijn. Dit is nodig met name voor gebruik door scootmobielen (en grote handbewogen rolstoelen). Dit geldt niet wanneer de vernauwing door een tijdelijk obstakel veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of stoelen die niet goed aangeschoven zijn aan de tafels. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale breedte voldaan kan worden.</p>		x	x
<p>Op hoofdroutes: De minimum maten bij hoeken in verkeersruimten en toegangen tot ruimten van en naar de verkeersruimte voldoen aan de zogenaamde 'A+B-formule', waarbij A+B ten minste 195cm is en A en B beiden afzonderlijk ten minste 90cm. Dit geldt voor gebruik door handbewogen rolstoelen. Het is aanbevolen dat A+B ten minste 235cm is en A en B beiden afzonderlijke 110cm zijn, voor scootmobielen.</p> <p>Dit geldt niet wanneer de vernauwing door een tijdelijk obstakel veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of stoelen die niet goed aangeschoven zijn aan de tafels. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden.</p>		x	x

Binnen: Indien zich een glazen wand of deur haaks op de looproute bevindt, dan bevat iedere wand of deur een paneel van 30cm hoogte vanaf de ondergrond EN contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte.			
Dit laatste kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en een breedte heeft van tenminste 50% van de glazen wand of deur. Indien de markering transparant is, mag dit maximaal 40% transparantie zijn. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.		x	x
Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 230cm .			x
Zowel buiten als in de publieke zone bevindt er zich iedere 75m lengte een keerruimte, met een diameter van tenminste 210cm.			x
Eventuele hellingen dwars op de looprichting zijn ten hoogste 2% (1:50).			x
Buiten: Indien het pad meer dan 20m lengte is, dan bevindt er zich ten minste iedere 20m een passeerruimte van ten minste 180cm x 210cm (b x l).			x
Buiten: Routes zijn goed verlicht. Op het loopoppervlak bevindt zich ten minste 10 lux lichtsterkte.			x

Route buitenpaden, tuin, park, wandelroute (geldt niet voor de buitenroute naar de entree)

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Indien er een hoogteverschil is van meer dan 3cm zoals een drempel, opstapje of trap, dan is er (ook) een op- en afritje, hellingbaan of lift om het hoogteverschil op de route te overbruggen.	x			
Indien er een hoogteverschil is van meer dan 2cm zoals een drempel, opstapje of trap, dan is er (ook) een op- en afritje, hellingbaan of lift om het hoogteverschil op de route te overbruggen.		x	x	x
Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte ten minste 90cm. De minimum breedte is 80cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of losse stoelen. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden.	x			
Indien een glazen wand of deur zich haaks op de looproute bevindt, dan bevat deze over de volledige breedte van het glas een paneel van 30cm hoogte vanaf de vloer. OF contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte. Dit kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en tenminste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is. Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben.	x	x		
Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.				
Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is ten minste 85cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of losse stoelen. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale breedte voldaan kan worden.		x		
Op hoofdroutes: tenminste een halfverharding die met een rolstoel of rollator begaanbaar is. Grind met een honingraadsysteem valt hier ook onder. Grind (zonder honingraadsysteem), los of mul zand of kiezels zijn niet goed begaanbaar en voldoen doorgaans niet.		x		
Verhard pad.			x	x
Egaal pad.		x	x	x
Binnen: Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 210cm .		x	x	x
Bewegwijzering naar belangrijke voorzieningen (parkeren, ingang, uitgang, toiletten, informatie, restaurant) bevat naast tekst ook pictogrammen. Zowel de tekst als de pictogrammen zijn contrasterend ten opzichte van de achtergrond van de bewegwijzering.			x	x
Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.				

Indien er een hoogteverschil van 5cm of meer is, dan is dit contrasterend ten opzichte van de aangrenzende vloer.			
Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart.		x	x
Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 180cm zodat kinderwagens, rolstoelgebruikers en dergelijke elkaar goed kunnen passeren. De minimum breedte is ten minste 120cm bij vernauwingen over een lengte van maximaal 20m, zodat kinderwagens of rolstoelen, voetgangers kunnen passeren. Het is echter aanbevolen om ook hier 180cm aan te houden. De minimum breedte is ten minste 90cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm.			
Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of losse stoelen. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale breedte voldaan kan worden.		x	x
Op hoofdroutes: De minimum maten bij hoeken in verkeersruimten en toegangen tot ruimten van en naar de verkeersruimte voldoen aan de zogenaamde 'A+B-formule', waarbij A+B ten minste 195cm is en A en B beiden afzonderlijk ten minste 90cm. Dit geldt voor gebruik door handbewogen rolstoelen. Het is aanbevolen dat A+B ten minste 235cm is en A en B beiden afzonderlijke 110cm zijn, voor scootmobielen.			
Dit geldt niet wanneer de vernauwing door een tijdelijk obstakel veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of stoelen die niet goed aangeschoven zijn aan de tafels. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden.		x	x
Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 230cm .			x
Zowel buiten als in de publieke zone bevindt er zich iedere 75m lengte een keerruimte, met een diameter van tenminste 210cm.			x
Eventuele hellingen dwars op de looprichting zijn ten hoogste 2% (1:50).			x
Buiten: Indien het pad meer dan 20m lengte is, dan bevindt er zich ten minste iedere 20m een passeerruimte van ten minste 180cm x 210cm (b x l).			x
Buiten: Routes zijn goed verlicht. Op het loopoppervlak bevindt zich ten minste 10 lux lichtsterkte.			x

Verblijfsruimte (ruimte, kamer, zaal etc.)

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van de verblijfsruimte zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
Er is een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 120cm tot 30cm hoogte van de vloer. Hoger dan 30cm boven de vloer geldt voor de draaicirkel een diameter van ten minste 105cm.	x			
Er is een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 150cm tot 30cm hoogte van de vloer. Hoger dan 30cm boven de vloer geldt voor de draaicirkel een diameter van ten minste 135cm.		x	x	
In publieke ruimten is er een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 210cm tot 30cm hoogte van de vloer. Hoger dan 30cm boven de vloer geldt voor de draaicirkel een diameter van ten minste 195cm. In - niet publieke - ruimten is dit 150cm, respectievelijk 135cm.				x
Er bevindt zich een vlakke vloer. De helling van de vloer is ten hoogste 2% (1: 50).				x
Er bevindt zich een opstelplaats voor rolstoelen van ten minste 90cm x 120cm. Deze opstelplaats is direct aansluitend aan de looproute gelegen.				x
De verblijfsruimte is goed verlicht. Op het loopoppervlak bevindt zich ten minste 50 lux lichtsterkte.				x

Vluchtroute

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Onderstaande criteria zijn van toepassing op de vluchtroute om buiten te komen (tot en met de deur).		x		
Onderstaande criteria zijn van toepassing op de route om buiten te komen en om buiten een veilig heenkomen te zoeken.			x	x
Indien er een hoogteverschil is van meer dan 3cm zoals een drempel, opstapje of trap, dan is er (ook) een hellingbaan om het hoogteverschil op de route te overbruggen. Indien het niet mogelijk is om een hellingbaan te realiseren dan is het vanaf 25cm hoogteverschil toegestaan om te zorgen voor een evacuatiestoel of evacuatiematras om het hoogteverschil op de route te overbruggen. In het geval van een evacuatiestoel of evacuatiematras is het aanbevolen het gebruik hiervan te integreren in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in trainingen en oefeningen.		x		
Indien er een hoogteverschil is van meer dan 2cm zoals een drempel, opstapje of trap, dan is er (ook) een hellingbaan om het hoogteverschil op de route te overbruggen. Indien het niet mogelijk is om een hellingbaan te realiseren dan is het vanaf 25cm hoogteverschil toegestaan om te zorgen voor een evacuatiestoel of evacuatiematras om het hoogteverschil op de route te overbruggen. In het geval van een evacuatiestoel of evacuatiematras is het aanbevolen het gebruik hiervan te integreren in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in trainingen en oefeningen.			x	x
Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is ten minste 80cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of losse stoelen. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale breedte voldaan kan worden.		x		
Indien een glazen wand of deur zich haaks op de looproute bevindt, dan bevat deze over de volledige breedte van het glas een paneel van 30cm hoogte vanaf de vloer. OF contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte. Dit kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en tenminste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is. Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.		x	x	
Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm. De minimum breedte is ten minste 85cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of losse stoelen. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale breedte voldaan kan worden.			x	
Deur binnen: openingsweerstand is ten hoogste 4kg.			x	x
Aan de trek- en duwzijde een vrije opstelruimte van ten minste 50cm breed en ten minste 150cm diep.				x
Verhard pad.			x	x

Egaal pad.		x	x
Binnen: Vrij van laaghangende obstakels, oftewel een vrije doorgangshoogte van 210cm .		x	x
Indien er een hoogteverschil van 5cm of meer is, dan is dit contrasterend ten opzichte van de aangrenzende vloer. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart.			x
Op hoofdroutes: Vrije doorgangsbreedte van ten minste 180cm zodat kinderwagens, rolstoelgebruikers en dergelijke elkaar goed kunnen passeren. De minimum breedte is ten minste 120cm bij vernauwingen over een lengte van maximaal 20m, zodat kinderwagens of rolstoelen, voetgangers kunnen passeren. Het is echter aanbevolen om ook hier 180cm aan te houden. De minimum breedte is ten minste 90cm bij plaatselijke vernauwingen (penanten, kolommen, schappen, kasten, lantaarnpalen, bomen) over een lengte van maximaal 50cm. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een vernauwing, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of losse stoelen. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale breedte voldaan kan worden.			x
Op hoofdroutes: De minimum maten bij hoeken in verkeersruimten en toegangen tot ruimten van en naar de verkeersruimte voldoen aan de zogenaamde 'A+B-formule', waarbij A+B ten minste 195cm is en A en B beiden afzonderlijk ten minste 90cm. Dit geldt voor gebruik door handbewogen rolstoelen. Het is aanbevolen dat A+B ten minste 235cm is en A en B beiden afzonderlijke 110cm zijn, voor scootmobielen. Dit geldt niet wanneer de vernauwing door een tijdelijk obstakel veroorzaakt wordt, bijvoorbeeld een mand, doos of rolcontainer waar vakkenvullers mee bezig zijn of stoelen die niet goed aangeschoven zijn aan de tafels. Dit geldt ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden zodat aan de minimale obstakelvrije breedte voldaan kan worden.			x
Binnen: Indien zich een glazen wand of deur haaks op de looproute bevindt, dan bevat iedere wand of deur een paneel van 30cm hoogte vanaf de ondergrond EN contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte. Dit laatste kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en een breedte heeft van tenminste 50% van de glazen wand of deur. Indien de markering transparant is, mag dit maximaal 40% transparantie zijn. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.			x

Opritje

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Het opritje heeft een vrije doorgangsbreedte van minimaal 80cm.	x			
Opritje is obstakelvrij en kan obstakelvrij bereikt worden.	x	x	x	x
Het opritje heeft een vrije doorgangsbreedte van minimaal 85cm.		x		
Bij een hoogteverschil van 0-5cm, een hellingspercentage van ten hoogste 20%.			x	
Bij een hoogteverschil van 5-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 17%.			x	
Bij een hoogteverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 14%.			x	
Bij een hoogteverschil van 25-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 10%.			x	
Het opritje heeft een vrije doorgangsbreedte van minimaal 90cm.			x	x
Bij een hoogteverschil van 0-5cm, een hellingspercentage van ten hoogste 16,6%.				x
Bij een hoogteverschil van 5-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 10%.				x
Bij een hoogteverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 8,5%.				x
Bij een hoogteverschil van 25-50cm, een hellingspercentage van ten hoogste 6,25%.				x
Bij een hoogteverschil van 50-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 5%.				x
Ten hoogste 50m van de entree gesitueerd.				x

Hellingbaan	Brons	Zilver	Goud	Platina
Bij een hoogteverschil van 3-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 24%.	x			
Bij een hoogteverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 21%.	x			
Bij een hoogteverschil van 25-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 14%.	x			
Vrije doorgangsbreedte is gelijk aan criterium bij 'Route'.	x			
Indien er bij de (alternatieve) entree onvoldoende ruimte aanwezig is om een permanente en nagelvaste hellingbaan of drempelhulp te plaatsen, dan is er een bereikbare en bedienbare bel/intercom waarmee assistentie opgeroepen kan worden zodat een losse hellingbaan of drempelhulp op verzoek geplaatst kan worden.	x			
Nagelvast, antislip en kan een gewicht van 300kg (elektrische rolstoel met bestuurder) dragen.	x	x	x	x
Bij elke 100cm hoogteverschil, een horizontaal vlak (uitrustplek) van ten minste 140cm lengte en ten minste dezelfde breedte als de hellingbaan.	x	x		
Vrije doorgangsbreedte is gelijk aan criterium bij 'Route'.				
Indien het hoogteverschil zich bij een deur bevindt, dan is de vrije doorgangsbreedte van de hellingbaan of drempelhulp ten minste gelijk aan de vrije doorgangsbreedte van de deur.		x	x	x
Bij een hoogteverschil van 0-5cm, een hellingspercentage van ten hoogste 20%.		x	x	
Bij een hoogteverschil van 5-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 17%.		x	x	
Bij een hoogteverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 14%.		x	x	
Bij een hoogteverschil van 25-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 10%.		x	x	
Bij elke 100cm hoogteverschil, een horizontaal vlak (uitrustplek) van ten minste 150cm lengte en ten minste dezelfde breedte als de hellingbaan.			x	
Indien zich naast de rand aan één of aan beide zijden van de drempelhulp of hellingbaan een hoogteverschil bevindt van 10 – 50cm , dan is er bij deze rand of randen een opstaande rand met een hoogte van ten minste 5cm, om tegen afrijden te beveiligen.			x	
Indien hoger dan 25cm en indien voor of na de hellingbaan moet worden gedraaid, dan is er op deze plek een gebruiksvlak van 150 x 120cm (l x b).			x	
Bij een hoogteverschil van meer dan 10cm én indien voor of na de hellingbaan moet worden gedraaid (bijvoorbeeld om een haakse hoek te maken), dan is er op deze plek een gebruiksvlak van 150 x 120cm (l x b).			x	
Indien zich naast de rand aan één of aan beide zijden van de oprijplaat of hellingbaan een hoogteverschil bevindt van 50 - 100cm, dan is er bij deze rand of randen een borstwering met een hoogte van ten minste 100cm.			x	x
Indien zich naast de rand aan één of aan beide zijden van de drempelhulp of hellingbaan een hoogteverschil bevindt van 5 – 50cm , dan is er bij deze rand of randen een opstaande rand met een hoogte van ten minste 5cm, om tegen afrijden te beveiligen.				x
Boven en onder de hellingbaan is een gebruiksvlak van 120 x 150cm. Indien moet worden gedraaid, dan is dit 150 x 150cm.				x
Bij een hoogteverschil van 0-5cm, een hellingspercentage van ten hoogste 16,6%.				x

Bij een hoogteverschil van 5-10cm, een hellingspercentage van ten hoogste 10%.			x
Bij een hoogteverschil van 10-25cm, een hellingspercentage van ten hoogste 8,5%.			x
Bij een hoogteverschil van 25-50cm, een hellingspercentage van ten hoogste 6,25%.			x
Bij een hoogteverschil van 50-100cm, een hellingspercentage van ten hoogste 5%.			x
Bij elke 50cm hoogteverschil, een horizontaal vlak (uitrustplek) van ten minste 150cm lengte en ten minste dezelfde breedte als de hellingbaan.			x
Bij meer dan 25cm hoogteverschil ten minste één stabiele vrij omvatbare leuning welke zich met de bovenzijde op 85-95cm bevindt.			x
Leuning: Bij ronde leuningen heeft de leuning een omtrekmaat van 15cm én de leuning is vrij te omvatten.			x
Leuning: over de gehele lengte van de leuning is het te omvatten deel van de leuning obstakelvrij.			x
Leuning: bij rechthoekige leuningen is de breedte ten hoogste 10cm.			x
Leuning: er zijn geen scherpe hoeken aan het te omvatten deel van de leuning.			x
Leuning: er is voldoende ruimte rondom de leuning om de leuning te omvatten.			x
Leuning: voor het begin en voorbij het einde van de hellingbaan steekt deze ten minste 30cm uit (horizontaal gemeten).			x
Leuning: de einden zijn zodanig vormgegeven/uitgevoerd dat de mouw van een jas er niet aan kan blijven haken én dat er niet tegenaan gelopen kan worden.			x

Kooilift

	Brons	Zilver	Goud	Platina
De liftdeur heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 80cm.	x			
De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 85 x 120cm.	x	x		
Is in werking.	x	x	x	x
Het oproeppaneel bevindt zich tussen 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.	x	x	x	x
Het oproeppaneel bevindt zich ten minste 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.		x	x	x
De liftdeur heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm.		x	x	x
De bedieningselementen op het oproeppaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
De openingsweerstand van de liftdeur is ten hoogste 4kg. Dit kan zowel op een te duwen deur als een te trekken deur van toepassing zijn.		x		
De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 135cm.			x	
Het bedienpaneel bevindt zich op 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.		x	x	x
De bedieningselementen op het bedienpaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
Er is een evacuatiestoel of evacuatiematras aanwezig. Indien er meerdere liften in het gebouw zijn, is er ten minste 1 per gebouw aanwezig.		x	x	x
Het is aanbevolen om het gebruik van de evacuatiestoelen of evacuatiematrassen te integreren in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in trainingen en oefeningen.				
Bezoekers kunnen de lift zelfstandig bedienen, voor zover het de publiek toegankelijke etages betreft. Dit betekent dat de bediening van de lift om deze etages te bereiken niet afgesloten mag zijn met een sleutel, codeslot of iets dergelijks.			x	x
Er is een gesproken verdiepingsmelder in de lift aanwezig. Deze vertelt welke etage bereikt wordt. Dit is alleen van toepassing op de etages die voor publiek toegankelijk zijn.			x	x
Ieder liftbordes op een voor publiek toegankelijke etage heeft een vrij vloeroppervlak van 150 x 150cm.			x	x
Indien de liftdeur handmatig is dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 3kg.			x	x
De liftdeur is goed zichtbaar en goed vindbaar middels een contrasterend vlak op de vloer of een contrasterende kleur ten opzichte van de muur.			x	x
Indien er in de lift gedraaid moet worden, dan is er een vrije draaicirkel van ten minste 150cm in de lift aanwezig.			x	x
Indien er meer dan 3 stopplaatsen zijn (publiek toegankelijke etages), dan is er een zitje aanwezig op 45-50cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.			x	x
De liftdeur heeft een vrije doorgangshoogte van ten minste 210cm, gemeten vanaf de vloer.				x
Er is een stevige leuning aan ten minste één van de lange liftwanden op een hoogte van 85 - 95cm.				x
Liften die een draaicirkel hebben van minder dan 230cm, zijn voorzien van een spiegel op de achterwand tussen 100 – 200cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.				
Bij doorlooptliften bevindt deze spiegel zich niet op de achterwand, maar op zijwand, of boven of naast de deuren.				x
De spiegel is zodanig gepositioneerd dat een bezoeker met een rolstoel of scootmobiel deze kan gebruiken als achteruitkijkspiegel om achterwaarts de lift te verlaten.				

De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 205cm. Hiermee past er een brancard, bed of een bezoeker met een scootmobiel in de lift. Indien dit niet mogelijk is, dan heeft de lift een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 150cm. Hiermee past er een bezoeker met een rolstoel en ook bezoekers met een beperkt aantal typen scootmobielen in de lift.				x
De liftbediening bevindt zich 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.				x
Indien de liftbediening werkt met vasthoudknoppen, dan bevinden deze zich tussen 90 – 120cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.				
Er bevindt zich akoestische instapsignalering bij de opstelplaats voor de lift.				x
Indien zich meerdere liften in een liftblok bevinden, dan is er visuele en akoestische beschikbaarheidssignalering op iedere stopplaats.				x
Er is een inrijddiepte van ten minste 150cm, gemeten vanaf de lifttoegang, of lifttoegangen. Dit zodat iemand met een rolstoel of scootmobiel rechtvooruit de lift in kan rijden.				x
Indien een kooilift, dan heeft deze een hefvermogen van ten minste 6.300 N. Indien een platformlift (hefplateaulift), dan heeft deze een hefvermogen van ten minste 4.000 N.				x
Het wordt aanbevolen om te zorgen voor een visuele verbindingssignalering, indien er een spreek-luister verbinding is.				x

Plateaulift

	Brons	Zilver	Goud	Platina
De liftdeur heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 80cm.	x			
De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 85 x 120cm.	x	x		
Is in werking.	x	x	x	x
Het oproeppaneel bevindt zich tussen 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.	x	x	x	x
Het oproeppaneel bevindt zich ten minste 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.		x	x	x
De liftdeur heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm.		x	x	x
De bedieningselementen op het oproeppaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
De openingsweerstand van de liftdeur is ten hoogste 4kg. Dit kan zowel op een te duwen deur als een te trekken deur van toepassing zijn.		x		
De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 135cm.			x	
Het bedienpaneel bevindt zich op 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.		x	x	x
De bedieningselementen op het bedienpaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
Er is een evacuatiestoel of evacuatiematras aanwezig. Indien er meerdere liften in het gebouw zijn, is er ten minste 1 per gebouw aanwezig.				
Het is aanbevolen om het gebruik van de evacuatiestoelen of evacuatiematrassen te integreren in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in trainingen en oefeningen.		x	x	x
Bezoekers kunnen de lift zelfstandig bedienen, voor zover het de publiek toegankelijke etages betreft. Dit betekent dat de bediening van de lift om deze etages te bereiken niet afgesloten mag zijn met een sleutel, codeslot of iets dergelijks.			x	x
Ieder liftbordes op een voor publiek toegankelijke etage heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 150 x 150cm.			x	x
Indien de liftdeur handmatig is dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 3kg.			x	x
De liftdeur is goed zichtbaar en goed vindbaar middels een contrasterend vlak op de vloer of een contrasterende kleur ten opzichte van de muur.			x	x
Indien er in de lift gedraaid moet worden, dan is er een vrije draaicirkel van ten minste 150cm in de lift aanwezig.			x	x
Er is een stevige leuning aan ten minste één van de lange liftwanden op een hoogte van 85 - 95cm.				x
Liften die een draaicirkel hebben van minder dan 230cm, zijn voorzien van een spiegel op de achterwand tussen 100 – 200cm hoogte, gemeten vanaf de vloer. Bij doorlooptliften bevindt deze spiegel zich niet op de achterwand, maar op zijwand, of boven of naast de deuren.				x
De spiegel is zodanig gepositioneerd dat een bezoeker met een rolstoel of scootmobiel deze kan gebruiken als achteruitkijkspiegel om achterwaarts de lift te verlaten.				
De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 205cm. Hiermee past er een brancard, bed of een bezoeker met een scootmobiel in de lift.				
Indien dit niet mogelijk is, dan heeft de lift een vrij vloeroppervlak van ten minste 105 x 150cm. Hiermee past er een bezoeker met een rolstoel en ook bezoekers met een beperkt aantal typen scootmobielen in de lift.				x
De liftbediening bevindt zich 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.				x
Indien de liftbediening werkt met vasthoudknoppen, dan bevinden deze zich tussen 90 – 120cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.				
Er is een inrijddiepte van ten minste 150cm, gemeten vanaf de lifttoegang, of lifttoegangen. Dit zodat iemand met een rolstoel of scootmobiel rechtvooruit de lift in kan rijden.				x
Indien een platformlift (hefplateaulift), dan heeft deze een hefvermogen van ten minste 4.000 N.				x

Indien er een spreek-luister verbinding is, dan is er een visuele verbindingssignalering (voor slechthorenden).

x

Plateau platform lift (Opklapbaar)

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Het plateau heeft een schuine oprijplaat. Bij een hoogteverschil van 1,5 - 5cm heeft deze een hellingspercentage van 25%.	x			
Het plateau heeft een schuine oprijplaat. Bij een hoogteverschil van 6 - 7,5cm heeft deze een hellingspercentage van 16,6%.	x			
De lift heeft een vloeroppervlak van ten minste 75 x 100 cm.	x	x		
Is in werking.	x	x	x	x
Het liftplateau is voorzien van antislip materiaal.	x	x	x	x
Het oproeppaneel bevindt zich tussen 80 - 110cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.	x	x	x	x
De noodbediening is duidelijk zichtbaar en eenvoudig bruikbaar.	x	x	x	x
Het oproeppaneel bevindt zich ten minste 50cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.		x	x	x
De doorgang langs de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm (in opgeklapte stand).		x	x	x
De doorgang naar de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm.		x	x	x
Het oproeppaneel heeft een contrasterende kleur t.o.v. de achtergrond.		x	x	x
De bedieningselementen op het oproeppaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	x
De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 80 x 120cm.			x	
Het bedienpaneel bevindt zich op 80 - 110cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.		x	x	
Het bedienpaneel heeft een contrasterende kleur t.o.v. de achtergrond.		x	x	
De bedieningselementen op het bedienpaneel zijn voorzien van reliëf (of braille), erop of ernaast.		x	x	
Er is een evacuatiestoel of evacuatiematras aanwezig. Indien er meerdere liften in het gebouw zijn, is er ten minste 1 per gebouw aanwezig. Het is aanbevolen om het gebruik van de evacuatiestoelen of evacuatiematrassen te integreren in de bedrijfshulpverleningsorganisatie, alsmede in trainingen en oefeningen.		x	x	x
De lift heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 80 x 120cm.			x	
Indien het plateau handmatig is dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 3kg.			x	x
De doorgang langs de lift heeft een vrije doorgangsbreedte van ten minste 90cm (in opgeklapte stand).			x	x
Er is een contrasterende kleur aanwezig op de dorpels.			x	x
Hellingbanen hebben een hoogte van ten minste 10cm tijdens gebruik van de lift.			x	x
Er is een barrière aan de 'benedenverdieping' zijde aanwezig (slagbomen/poortjes) van 80 - 100cm hoog.			x	x
Indien draaiende lift; Er is een barrière aan beide zijden aanwezig (slagbomen/poortjes) van 80 - 100cm hoog.			x	x
Indien >30cm hoogte tussen liftplateau en traptreden; Er is een barrière aan beide zijden aanwezig (slagbomen/poortjes) van 80 - 100cm hoog.			x	x
Er bevindt zich een volledig gesloten paneel aan de wandzijde van ten minste 100cm hoog.			x	x
Openingen tussen barrières zijn ten minste 10cm breed.			x	x
Er is een afrijdbeveiliging aanwezig van ten minste 7,5cm langs de open zijden van de lift.			x	x

Bezoekers kunnen de lift zelfstandig bedienen, voor zover het de publiek toegankelijke etages betreft. Dit betekent dat de bediening van de lift om deze etages te bereiken niet afgesloten mag zijn met een sleutel, codeslot of iets dergelijks.	x	x
Ieder liftbordes heeft een vrij vloeroppervlak van ten minste 150 x 150cm.	x	x
Het plateau is goed zichtbaar en goed vindbaar middels een contrasterend vlak op de vloer of een contrasterende kleur ten opzichte van de muur.	x	x
In het geval van bedieningsknoppen; De knoppen hebben een diameter van ten minste 2cm.		x
In het geval van bedieningsjoystick; De joystick heeft een lengte van ten minste 3cm.		x
In het geval van bedieningsjoystick; De joystick is te bedienen met 2,5 - 5N.		x
De letters of symbolen welke de functie aanduiden op de bediening zijn ten minste 1cm groot.		x
De liftbediening bevindt zich 40cm uit een inwendige hoek, horizontaal gemeten.		x
Indien de liftbediening werkt met vasthoudknoppen, dan bevinden deze zich tussen 80 – 110cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.		x
De plateaulift heeft een draagvermogen van ten minste 2450 Newton (250kg).		x
Er is ten minste 40cm vrije assistentieruimte rondom de lift t.b.v. nood assistentie.		x
Het noodsignaal is zowel visueel als auditief.		x
De noodcommunicatie staat twee richtingen communicatie toe.		x
Het wordt aanbevolen om te zorgen voor een visuele verbindingssignalering, indien er een spreek-luister verbinding is.		x
Indien aanwezig; De opklapbare stoel heeft een zithoogte van 50cm.		x
Indien aanwezig; De opklapbare stoel heeft een zitbreedte van 40 - 50cm.		x
Indien aanwezig; de opklapbare stoel heeft een zitdiepte van 30 - 40cm.		x
Indien aanwezig; het draaggewicht van de opklapbare stoel is ten minste 115kg.		x
Er is ten minste 50lux bij de liftplatformen.		x
Er is een doorgangshoogte van ten minste 140cm, gemeten vanaf het plateau oppervlak.		x

Buientrap

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Indien het een trap naar of bij de entree is, dan is er ten minste aan één zijde van de trap een leuning.	x			
Indien het een trap naar of bij de entree is, dan is er een leuning aan beide zijden op 85 - 95cm hoogte, gemeten loodrecht van de voorkant van de trede tot de bovenzijde van de leuning.		x		
Indien het een trap naar of bij de entree is, dan is het een gesloten trap.		x	x	x
Er is hoog contrasterende markering over de volle breedte van de treden. Deze markering is zichtbaar vanuit beide looprichtingen.		x	x	x
De leuning bevindt zich op 85 – 90cm hoogte, gemeten loodrecht vanaf de voorkant van de trede tot de bovenzijde van de leuning.			x	x
Indien de aantrede ten minste 30cm is, dan is de 'wel' niet noodzakelijk.				x
Indien de aantrede minder dan 30cm is, dan is de 'wel' ten hoogste 2,5cm, gemeten direct onder de bovenliggende trede.				x
Treden aaneengesloten, niet transparant en met een stroef oppervlak.				x
De optrede is ten hoogste 18,5cm.				x
De aantrede voldoet aan de volgende formule: $1 \times \text{aantrede} + 2 \times \text{optrede} = 57 - 67\text{cm}$.				x
Alle aantreden van een trap hebben dezelfde maat, dit geldt ook voor alle optreden.				x
Indien de trap een stijghoogte heeft van ten minste 100cm, dan is de trapbreedte ten minste 120cm, gemeten tussen leuningen.				x
Indien de trap een stijghoogte heeft van minder dan 100cm, dan is de trapbreedte ten minste 90cm, gemeten tussen leuningen.				x
De vrije hoogte boven een trap is ten minste 230cm, gemeten loodrecht boven de voorzijde van de trede.				x
Onder en boven elk trapsegment bevindt zich een bordes met een vrij vloeroppervlak van ten minste 120 x 120cm.				x
Bij trappen breder dan 5m (gemeten tussen de buitenste leuningen) dient de trap in meerdere compartimenten (met behulp van extra leuningen) opgedeeld te zijn.				x
Onder andere op basisscholen en in andere gebouwen waar veel kinderen de trap gebruiken, moet ook een leuning op kindelhoogte worden aangebracht. In dit geval bevindt de hoogte zich op 65 – 70cm, gemeten loodrecht vanaf de voorkant van de trede tot de bovenzijde van de leuning.				x
Leuning: Bij ronde leuningen heeft de leuning een omtrekmaat van 15cm én de leuning is vrij te omvatten.				x
Leuning: over de gehele lengte van de leuning is het te omvatten deel van de leuning obstakelvrij.				x
Leuning: bij rechthoekige leuningen is de breedte ten hoogste 10cm.				x
Leuning: er zijn geen scherpe hoeken aan het te omvatten deel van de leuning.				x
Leuning: er is voldoende ruimte rondom de leuning om de leuning te omvatten.				x
Leuning: voor het begin en voorbij het einde van de trap steekt deze ten minste 30cm uit (horizontaal gemeten).				x
Leuning: de einden zijn zodanig vormgegeven/uitgevoerd dat de mouw van een jas er niet aan kan blijven haken én dat er niet tegenaan gelopen kan worden.				x

Binnentrap

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Het is een gesloten trap.			x	x
Er is een leuning aan beide zijden op 85 - 95cm hoogte, gemeten loodrecht boven de voorkant van de trede tot de bovenzijde van de leuning.			x	x
Er is hoog contrasterende markering over de volle breedte van de treden. Deze markering is zichtbaar vanuit beide looprichtingen.			x	x
De leuning bevindt zich op 85 – 90cm hoogte, gemeten loodrecht vanaf de voorkant van de trede tot de bovenzijde van de leuning.				x
De 'wel' in de loopzone is ten hoogste 2cm, gemeten direct onder de bovenliggende trede.				x
De 'wel' in de loopzone is ten hoogste 5cm, gemeten direct boven de onderliggende trede.				x
Indien de aantrede minder dan 30cm is, dan is de 'wel' ten hoogste 2,5cm, gemeten direct onder bovenliggende trede.				x
De optrede is ten hoogste 18,5cm.				x
De aantrede voldoet aan de volgende formule: $1 \times \text{aantrede} + 2 \times \text{optrede} = 60 - 70\text{cm}.$				x
Alle aantreden van een trap hebben dezelfde maat, dit geldt ook voor alle optreden.				x
Indien de trap een stijghoogte heeft van ten minste 100cm, dan is de trapbreedte ten minste 120cm, gemeten tussen leuning.				x
Indien de trap een stijghoogte heeft van minder dan 100cm, dan is de trapbreedte ten minste 90cm, gemeten tussen leuning.				x
De vrije hoogte boven een trap is ten minste 230cm, gemeten loodrecht boven de voorzijde van de trede.				x
Onder en boven elk trapsegment bevindt zich een bordes met een vrij vloeroppervlak van ten minste 120 x 120cm.				x
Bij trappen die breder zijn dan 500cm (gemeten tussen de buitenste leuning) dient de trap met extra tussenliggende leuning in meerdere compartimenten opgedeeld te zijn.				x
Indien de trap onderdeel uitmaakt van een route die voorzien is van een geleidelijn, moet de zijde waar de geleidelijn op de trap aansluit voorzien zijn van een leuning.				x
Onder andere op basisscholen en in andere gebouwen waar veel kinderen de trap gebruiken, moet ook een leuning op kindelhoogte worden aangebracht. In dit geval bevindt de hoogte zich op 65 – 70cm, gemeten loodrecht vanaf de voorkant van de trede tot de bovenzijde van de leuning.				x
Leuning: Bij ronde leuning heeft de leuning een omtrekmaat van 15cm én de leuning is vrij te omvatten.				x
Leuning: over de gehele lengte van de leuning is het te omvatten deel van de leuning obstakelvrij.				x
Leuning: bij rechthoekige leuning is de breedte ten hoogste 10cm.				x
Leuning: er zijn geen scherpe hoeken aan het te omvatten deel van de leuning.				x
Leuning: er is voldoende ruimte rondom de leuning om de leuning te omvatten.				x
Leuning: voor het begin en voorbij het einde van de trap steekt deze ten minste 30cm uit (horizontaal gemeten).				x
Leuning: de einden zijn zodanig vormgegeven/uitgevoerd dat de mouw van een jas er niet aan kan blijven haken én dat er niet tegenaan gelopen kan worden.				x

Handmatige deur

	Brons	Zilver	Goud	Platina
De vrije doorgangsbreedte is ten minste 80cm.	x			
Indien een drempel dan is deze ten hoogste 3cm hoog.	x			
Indien een drempel dan is deze ten hoogste 2cm hoog.		x	x	x
Indien een glazen wand of deur, dan bevat deze over de volledige breedte van het glas een paneel van 30cm hoogte vanaf de vloer. OF contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte. Dit kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en tenminste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is. Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.	x	x		
De vrije doorgangsbreedte is ten minste 85cm.		x	x	x
De vrije doorgangshoogte is ten minste 210cm.		x	x	
Indien een dubbele deur (meervleugelig), is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig bij het openen van één deurvleugel (de eerste die te openen is). Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig door beide deurvleugels gedurende openingstijden open te zetten. Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig doordat beide deurvleugels met een automatische deurdranger geopend kunnen worden.		x	x	x
Indien een binnendeur, dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 4kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.		x	x	
Indien een buitendeur, dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 5kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank. Dit geldt ook niet voor extra verzwaarde akoestische deuren in een concertzaal of bioscoopzaal.		x	x	
Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.			x	x
Vrije opstelruimte van 50cm breed en 120cm diep aan de slotzijde van de deur, aan de trek- en duwzijde van de deur.			x	x
Voorzieningen die nodig zijn om tijdens de reguliere openingstijden toegang te krijgen tot de locatie - zoals een intercom, een bel of iets dergelijks - zijn gemakkelijk te vinden, te identificeren, te bereiken en te gebruiken. Deze voorzieningen kunnen tevens met slechts één hand worden bediend.			x	x

Indien een glazen wand of deur, dan bevat iedere wand of deur een paneel van 30cm hoogte vanaf de ondergrond. EN contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte. Dit laatste kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en een breedte heeft van tenminste 50% van de glazen wand of deur. Indien de markering transparant is, mag dit maximaal 40% transparantie zijn. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.	x	x
Er bevindt zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak aan beide zijden van de deur van ten minste 150 x 150cm. Aanbevolen is ten minste 180x180cm.		x
Indien het de deur van de hoofdentree is, bevindt er zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak aan beide zijden van de deur van ten minste 200 x 200cm.		x
De vrije doorgangsbreedte moet kunnen worden gerealiseerd bij een openingshoek van de deur van 90°.		x
Een blok van 85 x 120 x 230cm (b x l x h) kan door de geopende deur. Dit is vooral bij opgedikte deuren extra belangrijk.		x
Het draaivlak van de deur valt niet samen met andere gebruiksvlakken en/of draaivlakken van andere deuren.		x
Bij gymzalen of sporthallen biedt ten minste één deur een vrije doorgangsbreedte van ten minste 150cm tot in de gymzaal of sporthal. Dit kan ook een dubbele deur (meervleugelig) zijn, waarvan beide deurvleugels geopend moeten worden om de vrije doorgangsbreedte te realiseren.		x
Indien een binnendeur, dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 3kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank.		x
Indien een buitendeur, dan heeft deze een openingsweerstand van ten hoogste 4kg. Dit geldt niet voor deuren die door medewerkers, bewakers of beveiligingsmedewerkers worden bediend. Bijvoorbeeld deuren van een raadzaal in een rechtbank.		x
Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een metalen rooster. Indien er een metalen rooster wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.		x
De deurbediening is mogelijk met één hand.		x
Indien een schuifdeur, dan is de deurgreep goed met de hand omvatbaar.		x
De deurkruk bevindt zich tussen 90 - 120cm hoogte, gemeten vanaf de vloer. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen etc. bevindt deze zich tussen de 70 - 135cm hoogte, gemeten vanaf de vloer.		x
De deurkruk is horizontaal gemonteerd, zodat de kruk naar beneden gedrukt moet worden om het loopslot vrij te maken. Aanbevolen is een deurkruk met een teruggebogen handvat, in verband met gebruiksvriendelijkheid en veiligheid.		x
Deurkruk: de diameter van het te omvatten deel van de kruk is tussen 1,9 en 2,5cm.		x
Deurkruk: bij niet-ronde doorsneden van het krukprofiel, ter plaatse van het te omvatten gedeelte, is de omtrek van het profiel tussen de 6 - 8cm.		x
Deurkruk: er zijn geen scherpe hoeken of randen aan het te omvatten deel van de deurkruk.		x

Deurkruk: de weerstand om de kruk in verticale richting te bedienen is ten hoogste 5kg.				x
Deurdranger: bij een openingshoek van de deur tussen 70 - 90° is er een sluitvertraging van ten minste 5 seconden tussen het moment dat de deur in de openingshoek staat en het moment dat deze sluit.				x

Automatische deur	Brons	Zilver	Goud	Platina
Vrije doorgangsbreedte ≥ 80 cm.	x			
Drempel ≤ 3 cm hoogte.	x			
Drempel ≤ 2 cm hoogte.		x	x	x
Indien een glazen wand of deur, dan bevat deze over de volledige breedte van het glas een paneel van 30cm hoogte vanaf de vloer. OF contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte. Dit kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en tenminste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is. Indien de markering transparant is, mag deze maximaal 40% transparantie hebben. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.				
Bedienhoogte bedieningsknop 70 - 135cm hoogte.	x	x	x	x
De vrije doorgangsbreedte is ten minste 85cm.		x	x	x
De vrije doorgangshoogte is ten minste 210cm.		x	x	
Indien een dubbele deur (meervleugelig) waarvan maar één automatisch te openen is, is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig bij het openen van deze deurvleugel. Indien dit niet mogelijk is, dan is de vrije doorgangsbreedte van ten minste 85cm aanwezig door beide deurvleugels gedurende openingstijden open te zetten.		x	x	x
Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat. Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.			x	x
Voorzieningen die nodig zijn om tijdens de reguliere openingstijden toegang te krijgen tot de locatie - zoals een intercom, een bel of iets dergelijks - zijn gemakkelijk te vinden, te identificeren, te bereiken en te gebruiken. Deze voorzieningen kunnen tevens met slechts één hand worden bediend.			x	x
Indien een glazen wand of deur, dan bevat iedere wand of deur een paneel van 30cm hoogte vanaf de ondergrond. EN contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte. Dit laatste kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich tenminste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en een breedte heeft van tenminste 50% van de glazen wand of deur. Indien de markering transparant is, mag dit maximaal 40% transparantie zijn. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.			x	x
Er bevindt zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak aan beide zijden van de deur van ten minste 150 x 150cm. Aanbevolen is ten minste 180x180cm.				x

Indien het de deur van de hoofdentree is, bevindt er zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak aan beide zijden van de deur van ten minste 200 x 200cm.				x
De doorgang moet kunnen worden gerealiseerd bij een openingshoek van de deur van 90°.				x
Een blok van 85 x 120 x 230cm (b x l x h) kan door de geopende deur. Dit is vooral bij opgedikte deuren extra belangrijk.				x
Het draaivlak van de deur valt niet samen met andere gebruiksvlakken en/of draaivlakken van andere deuren.				x
Bij gymzalen of sporthallen biedt ten minste één deur een vrije doorgangsbreedte van ten minste 150cm tot in de gymzaal of sporthal. Dit kan ook een dubbele deur (meervleugelig) zijn, waarvan beide deurvleugels geopend moeten worden om de vrije doorgangsbreedte te realiseren.				x
Vrij oppervlak van 90x120cm voor de bedieningsknop.				x
Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een metalen rooster. Indien er een metalen rooster wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm. Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.				x
Indien de deur geopend moet worden met een bedieningsknop, dan zijn de bedieningsknoppen zodanig geplaatst dat de opstelplaats bij deze bedieningsknoppen niet samenvalt met het draaivlak van de openzwaaiende deur.				x
Indien de deur geopend moet worden met een bedieningsknop, dan is deze minimaal 50cm uit een inwendige hoek geplaatst.				x
De kracht die nodig is om de bedieningsknop in de drukken en de deurautomaat te activeren is ten hoogste 30N.				x
Indien de deur geopend moet worden met bedieningselementen, dan zijn deze contrasterend ten opzichte van de aangrenzende muur, wand of paal waarop deze bevestigd is. Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.				x
De deurautomaat heeft een sluitvertraging van 5 seconden.				x

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Tourniquet deur				
Indien een tourniquet deur niet voldoet aan onderstaande criteria, dan dient er binnen 10m een alternatieve deur aanwezig zijn, met dezelfde openingstijden, mate van zelfstandig gebruik, toegang tot binnen- of buitenruimte en deze voldoet aan dezelfde criteria als genoemd bij handmatige deur of automatische deur.	x	x	x	x
Vrije doorgangsbreedte van ten minste 80cm.	x			
Drempel ten hoogste 3cm hoogte.	x			
Drempel ten hoogste 2cm hoogte.		x	x	x
Indien een glazen wand of deur, dan bevat deze over de volledige breedte van het glas een paneel van 30cm hoogte vanaf de vloer. OF contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte. Dit kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich ten minste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en ten minste 50% van de breedte van de glazen wand of deur is. Indien de markering transparant is, mag deze ten hoogste 40% transparantie hebben.	x	x		
Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.				
Bedienhoogte bedieningsknop 70 - 135cm hoogte.	x	x	x	x
De gebruiksvlakken van de individuele cellen van de tourniquetdeur zijn ten minste (l x b) 180 x 90cm of 140 x 110cm.	x	x	x	x
De vrije doorgangsbreedte is ten minste 85cm.		x	x	x
De vrije doorgangshoogte is ten minste 210cm.		x	x	
Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een kokosmat of rubbermat of rubberringmat.				
Indien er een mat wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm.			x	x
Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.				
Voorzieningen die nodig zijn om tijdens de reguliere openingstijden toegang te krijgen tot de locatie - zoals een intercom, een bel of iets dergelijks - zijn gemakkelijk te vinden, te identificeren, te bereiken en te gebruiken. Deze voorzieningen kunnen tevens met slechts één hand worden bediend.			x	x
Indien een glazen wand of deur, dan bevat iedere wand of deur een paneel van 30cm hoogte vanaf de ondergrond. EN contrasterende markering op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte. Dit laatste kan ook vergelijkbare opvallende stickermarkering zijn in eigen huisstijl die zich ten minste op 90-100cm hoogte of op 130-140cm hoogte bevindt en een breedte heeft van ten minste 50% van de glazen wand of deur. Indien de markering transparant is, mag dit ten hoogste 40% transparantie zijn.			x	x
Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.				
Knop om draaisnelheid te verlagen			x	x
Er bevindt zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak voor en achter de tourniquetdeur van ten minste 150 x 150cm.				x
Aanbevolen is ten minste 180x180cm.				
Indien het de deur van de hoofdentree is, bevindt er zich een vrij, drempelvrij en vlak oppervlak voor en achter de tourniquetdeur van ten minste 200 x 200cm.				x
Vrij oppervlak van ten minste 90x120cm voor de bedieningsknop.				x

Voor en na de deur is het oppervlak vrij van een metalen rooster. Indien er een metalen rooster wordt verwijderd, ontstaat er geen hoogteverschil van meer dan 2cm.	x
Indien er in de praktijk bijvoorbeeld een verlaging in de bestrating is ontstaan, dan is deze weggewerkt (met een stevige opvulling die anti-slip is) zodat er geen hoogteverschil meer is.	
Indien de deur geopend moet worden met een bedieningsknop, dan is deze ten minste 50cm uit een inwendige hoek geplaatst.	x
De kracht die nodig is om de bedieningsknop in te drukken en de deurautomaat te activeren is ten hoogste 30N.	x
Indien de deur geopend moet worden met bedieningselementen, dan zijn deze contrasterend ten opzichte van de aangrenzende muur, wand of paal waarop deze bevestigd is.	x
Geschikte kleurcombinaties die voldoende contrastering hebben, zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.	
Diameter inwendig per hoeveelheid compartimenten: 2/2 minimaal 3,2m; 3/3 minimaal 3,4m en 4/4 minimaal 4,2m.	x

Scootmobielplaats

Brons	Zilver	Goud	Platina
			x
			x
			x
			x
			x

Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.

Er is binnen 5m van de entree een scootmobielplaats. Indien dat niet mogelijk is, dan is er binnen 10m van de entree een scootmobielplaats.

Er is een vrije opstelruimte van ten minste 90x150cm bij de entree om een scootmobiel te plaatsen.

Er is een obstakelvrij gebruiksvlak om de plaats te bereiken, manoeuvreren en verlaten van ten minste 180 x 260cm.

Indien mogelijk, is er een aansluitpunt voor laadstroom van 230V.

Balie	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
Bovenzijde ≤ 125cm hoogte.	x	x	x	
Voor de voorkant van de balie dient een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig te zijn van 90 x 120cm.		x	x	x
Zitbalie: bovenzijde balieblad minimaal 70cm en maximaal 100cm.			x	
Indien aan een zitbalie ook schrijfhandelingen moeten kunnen worden verricht, dan dient tenminste een deel van de balie aan de bezoekerszijde met de bovenzijde op maximaal 80cm hoogte aanwezig te zijn. Dit deel is onderrijdbaar met tenminste 70cm vrije hoogte, 80cm vrije breedte en tenminste 35cm vrije diepte.				
Indien een receptiebalie of informatiebalie dan is deze na het betreden van de locatie direct zichtbaar of middels bewegwijzering vindbaar.			x	x
Indien een receptiebalie of informatiebalie dan is de balie aangegeven met zowel tekst als een pictogram.			x	x
Indien de balie is uitgevoerd met glazen afscheiding en/of geluidsversterking dan ook een loket ringleiding toevoegen.			x	x
Indien een wachtruimte met zitplaatsen dan is tenminste één stoel zo geplaatst dat een assistentiehond de eigenaar kan vergezellen en voor of onder de stoel kan rusten.			x	x
Stabalie: Baliebladhoogte ≤ 120cm.				x
Indien aan een zitbalie ook schrijfhandelingen moeten kunnen worden verricht, dan mag de balie aan de bezoekerszijde ≤ 75cm hoog zijn en moet het werkblad onderrijdbaar zijn:				x
Zitbalie: vrije hoogte onder het blad ≥ 70cm, vrije diepte onder het blad ≥ 60cm en vrije breedte onder het blad ≥ 80cm.				x
Vrije hoogte voor- en achter de balie ≥ 230cm.				x

Automaat, bedieningselement (voor toegangsbewijzen, vervoersbewijzen, uitrijkaarten, snacks, koffie, dranken etc.)

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Indien er ook een bemande balie is waar dezelfde onderdelen verkregen kunnen worden als in de automaat of waar assistentie geboden kan worden om de onderdelen te verkrijgen, dan zijn onderstaande criteria niet van toepassing. Dit geldt ook voor de criteria over de bereikbaarheid van de voorziening.	x	x	x	
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
Alle benodigde met de hand te bedienen onderdelen voor het verkrijgen van het bewijs, snack etc. (inclusief de geldinworp en geldretour) hebben een bedienhoogte van 70-135cm.	x	x	x	
Alle benodigde met de hand te bedienen onderdelen voor het verkrijgen van het bewijs, snack etc. (inclusief de geldinworp en geldretour) zijn ten minste 50cm horizontaal uit een inwendige hoek geplaatst.		x	x	x
Voor de voorkant (bedieningszijde) van de automaat dient een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig te zijn van ten minste 90 x 120cm.		x	x	x
Indien een vaste betaalautomaat op een balie: kan binnen 20cm van de rand van de balie bediend worden.		x	x	x
Het toetsenbord heeft een reguliere indeling van de nummertoeetsen en voelbaar reliëf op de 5-toets.			x	x
Bedieningselementen waar meervoudige handelingen verricht moeten worden bevinden zich tussen 90 en 120cm hoogte vanaf de vloer.				x
Eventuele toetsen en displays zijn leesbaar vanaf een gehele kijkhoogte van 120 tot 200cm vanaf de vloer.				x
Toetsen en bedieningselementen welke bedient moeten worden met de vinger zijn middels een bedieningskracht van ten hoogste 5 Newton te bedienen. Dit staat gelijk aan één of twee vingers. Voor meer info zie het Handboek Ergonomie 2007.				x
Toetsen en bedieningselementen welke bedient moeten worden met de gehele hand zijn middels een bedieningskracht van ten hoogste 30 Newton te bedienen. Voor meer info zie het Handboek Ergonomie 2007.				x
Bediening is met één hand (tegelijkertijd) mogelijk. Dit betekent dat er geen bedieningselementen zijn die met twee handen tegelijkertijd gehanteerd moeten worden.				x
Er zijn geen scherpe hoeken of randen, zoals bij de gleuf van een automaat voor uitrijkaarten.				x
Overige knoppen zijn ten minste 2 x 2cm.				x
Bedieningselementen hebben een hoogcontrasterende kleur ten opzichte van de aansluitende constructie. De contrastwaarde (R) is ten minste 0,3.				x

Kluisje, locker

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.		x	x	x
Knoppen en elementen die met de hand bediend dienen te worden (inclusief eventueel codeslot, geldinworp en geldretour) hebben een bedienhoogte tussen de 70 en 135cm hoogte.		x	x	x
Voor de voorkant (bedieningszijde) van de kluisjes en eventuele centrale bediening/toewijzing is een vrij toegankelijk gebruiksvlak van 90 x 120cm.			x	x
Het toetsenbord heeft een reguliere indeling van de nummertoeetsen en voelbaar reliëf op de 5-toets.			x	x
Alle benodigde met de hand te bedienen onderdelen (inclusief de geldinworp en geldretour) zijn ten minste 50cm horizontaal uit een inwendige hoek geplaatst.				x
Eventuele toetsen en displays zijn leesbaar vanaf een gehele kijkhoogte van 120 tot 200cm vanaf de vloer.				x
Toetsen en bedieningselementen welke bedient moeten worden met de vinger zijn middels een bedieningskracht van ten hoogste 5 Newton te bedienen. Dit staat gelijk aan één of twee vingers. Voor meer info zie het Handboek Ergonomie 2007.				x
Toetsen en bedieningselementen welke bedient moeten worden met de gehele hand zijn middels een bedieningskracht van ten hoogste 30 Newton te bedienen. Voor meer info zie het Handboek Ergonomie 2007.				x
Bediening is met één hand (tegelijkertijd) mogelijk. Dit betekent dat er geen bedieningselementen zijn die met twee handen tegelijkertijd gehanteerd moeten worden.				x
De kluisjes, lockers of planken hebben een horizontale diepte van ≤ 60 cm.				x
Er zijn geen scherpe hoeken of randen, zoals bij de gleuf van een automaat voor uitrijkaarten.				x
Overige knoppen zijn ten minste 2 x 2cm.				x
Bedieningselementen hebben een hoogcontrasterende kleur ten opzichte van de aansluitende constructie. De contrastwaarde (R) is ten minste 0,3.				

Betaalautomaat

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
Een mobiele betaalautomaat kan door de klant vrij gehanteerd worden.	x	x	x	x
Indien een vaste betaalautomaat of met snoer: bedienbaar op 70 - 135cm hoogte.	x	x	x	
Indien een vaste betaalautomaat of met snoer: kantelbaar zodat het display verticaal gelezen kan worden.	x	x	x	
Indien een vaste betaalautomaat: Voor de voorkant (bedieningszijde) dient een vrij toegankelijk gebruiksvlak aanwezig te zijn van 90 x 120cm.		x	x	x
Indien een vaste betaalautomaat op een balie: de bedieningsknoppen en eventuele paslezer (dit kan ook de sensor voor contactloos betalen zijn) bevinden zich binnen 20cm van de rand van de balie.		x	x	x
Het toetsenbord heeft een reguliere indeling van de nummertoeetsen en voelbaar reliëf op de 5-toets.			x	x
Indien een vaste betaalautomaat of met snoer: met de hand te bedienen onderdelen tussen 90 en 120cm.				x
Indien een vaste betaalautomaat of met snoer: display leesbaar vanaf een kijkhoogte tussen 90 en 120cm.				x
Toetsen en bedieningselementen welke bedient moeten worden met de vinger zijn middels een bedieningskracht van ten hoogste 5 Newton te bedienen. Dit staat gelijk aan één of twee vingers. Voor meer info zie het Handboek Ergonomie 2007.				x
Indien een vaste betaalautomaat of met snoer: bediening is met één hand (tegelijkertijd) mogelijk. Dit betekent dat er geen bedieningselementen zijn die met twee handen tegelijkertijd gehanteerd moeten worden.				x

Rolstoelplaatsen

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
Ten minste 1 plaats is een rolstoelplaats.	x	x		
Iedere rolstoelplaats is ten minste 70cm breed.	x	x	x	
Iedere rolstoelplaats is ten minste 120cm lang.	x	x	x	
De opstelrichting van iedere rolstoelplaats is de zichtrichting naar de voorstelling (uitvoering, lezing, film, concert, wedstrijd etc.)	x	x	x	x
Rolstoelplaatsen zijn duidelijk herkenbaar met een bordje met tekst en/of een rolstoelsymbool. Dit is niet van toepassing als er sprake is van vaste plaatsen die gereserveerd kunnen worden in de ticketverkoop. Het is ook niet van toepassing als er assistentie aanwezig is om (indien gewenst) iemand te begeleiden naar de rolstoelplaats.		x	x	x
Vrij zicht op de voorstelling (of uitvoering, lezing, film, wedstrijd etc.) vanaf 100cm hoogte (uitleg: geen versperring van zicht door balustrade, gesloten hekken of schouders van personen op de zitrij ervoor).		x	x	x
De plaatsen hebben een gelijkmatig oppervlak.		x	x	x
Het zicht op de voorstelling (of uitvoering, lezing, film, wedstrijd etc.) is vanuit de rolstoelplaatsen met een ergonomisch verantwoorde houding mogelijk. Dit betekent dat de houding geen nek- of rugklachten oplevert.		x	x	x
Direct naast reguliere zitplaatsen gesitueerd op hetzelfde vloerniveau zodat de bezoeker met rolstoel naast een eventuele metgezel in reguliere stoel zit. Indien er verplaatsbare stoelen zijn om naast de rolstoelplaatsen te kunnen plaatsen, zijn deze qua grootte, kwaliteit en comfort vergelijkbaar met de reguliere zitplaatsen in de zaal of op de tribune.		x	x	x
In een zaal met maximaal 100 zitplaatsen is ten minste 1 rolstoelplaats.			x	
In een zaal met 101-500 zitplaatsen is ten minste 0,5% van het totaal aantal zitplaatsen een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel getal), met een minimum van 2. Hierbij moet 50% van de rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% mag middels een verplaatsbare unit naar behoefte aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld stoelen die weggenomen kunnen worden). Deze zijn deze qua grootte, kwaliteit en comfort vergelijkbaar met de reguliere zitplaatsen in de zaal.			x	
In een zaal met ≥ 501 zitplaatsen is ten minste 0,2% van het totaal aantal zitplaatsen een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel getal), met een minimum van 3 plaatsen. Hierbij moet 50% van de rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% mag middels verplaatsbare units naar behoefte aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld stoelen die weggenomen kunnen worden). Deze zijn deze qua grootte, kwaliteit en comfort vergelijkbaar met de reguliere zitplaatsen in de zaal.			x	
Indien reguliere zitplaatsen naast de rolstoelplaatsen armsteunen hebben, zijn deze opklapbaar aan de zijde van de rolstoelplaats.			x	x
Indien de rolstoelplaatsen zich in het midden van een gangpad bevinden, dan dient de gang of rij een minimale vrije doorgangsbreedte te hebben van 240cm diep tot aan de rolstoelplaatsen. Dit zodat voor of achter een rolstoelplaats gepasseerd kan worden met een andere rolstoel.			x	x

In een zaal met maximaal 100 zitplaatsen is tenminste 2% van het totaal aantal zitplaatsen een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel getal). Hierbij moet 50% van de rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% mag middels een verplaatsbare unit naar behoefte aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld stoelen die weggenomen kunnen worden).				x
In een zaal met 101-500 zitplaatsen is tenminste 1% van het totaal aantal zitplaatsen een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel getal), met een minimum van 2 plaatsen. Hierbij moet 50% van de rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% mag middels een verplaatsbare unit naar behoefte aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld stoelen die weggenomen kunnen worden).				x
In een zaal met ≥ 501 zitplaatsen is ten minste 0,5% van het totaal aantal zitplaatsen een rolstoelplaats (naar boven afgerond op een heel getal), met een minimum van 5 plaatsen. Hierbij moet 50% van de rolstoelplaatsen continu aanwezig zijn, de overige 50% mag middels verplaatsbare units naar behoefte aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld stoelen die weggenomen kunnen worden).				x
Iedere rolstoelplaats is ten minste 90cm breed.				x
Iedere rolstoelplaats is ten minste 140cm lang.				x
Rolstoelplaatsen en eventuele verplaatsbare units vormen geen obstakel voor veilige vluchtroutes.				x

Ringleiding of IR-installatie in bioscoop- of theaterzaal

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Indien er geluidsversterking is voor spraak, muziek of film dan is er een inductielus ringleiding of een vergelijkbaar systeem aanwezig. Dit kan ook een systeem op basis van infrarood of bluetooth zijn of een systeem wat werkt met een smartphone app. Een voorbeeld is het systeem Mobile connect van de fabrikant Sennheiser, maar andere systemen zijn ook geschikt.			x	
Indien de ringleiding of IR-installatie enkel in een deel van de zaal (goed) werkzaam is dient duidelijk te worden aangegeven welk deel van de zaal dit is.				x
De ringleiding of IR-installatie mag ook een verplaatsbare installatie zijn.				x
Voor bezoekers van de zaal dient duidelijk te zijn dat er een ringleiding of IR-installatie beschikbaar of aanwezig is middels een bordje bij de entree van de zaal.				x
In een zaal met 51 - 500 zitplaatsen valt tenminste 20% van het totaal aantal zitplaatsen binnen de dekking van de ringleiding of IR-installatie.				x
In een zaal met 501 - 1500 zitplaatsen valt tenminste 10% van het totaal aantal zitplaatsen binnen de dekking van de ringleiding of IR-installatie.				x
In een zaal met 1501 - 3000 zitplaatsen valt tenminste 5% van het totaal aantal zitplaatsen binnen de dekking van de ringleiding of IR-installatie.				x

Bezoekbaar toilet	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x			
Indien de locatie een horecafunctie, overnachtingsfunctie, bijeenkomstfunctie, sportfunctie of vrijetijdsfunctie heeft én er een toilet voor publiek bestemd is, dan is er tenminste één bezoekbaar toilet aanwezig.	x			
Het bezoekbaar toilet kan een regulier toilet zijn, zowel het dames- als herentoilet.	x			
Het bezoekbaar toilet is in werking (verlichting, spoelreservoir etc.).	x			
Er is een vrije en vlakke opstelruimte van ten minste 80 x 120cm, grenzend aan closetpot. Deze opstelruimte kan zich (deels) in het voorportaal bevinden.	x			
Het draaivlak van de deur heeft geen overlap met deze opstelruimte en de deur kan afgesloten worden terwijl een bezoeker met een rolstoel zich op de opstelruimte bevindt.	x			
De deur naar het voorportaal is afsluitbaar. Dit is idealiter middels een vast toiletslot op de deur van het voorportaal, maar het kan ook middels een sleutel die verkrijgbaar is bij een medewerker van de locatie. De deur naar het voorportaal biedt privacy binnen de ruimte (geen glas of doorkijk).	x			
De toiletrol bevindt zich ten hoogste op 65cm reikwijdte van het hart van de closetpot.	x			
Er is een prullenbak aanwezig die bedienbaar is met de hand (geen pedaalemmer).	x			

Rolstoelvriendelijk toilet (toegankelijk toilet)	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.		x	x	x
Indien de locatie een horecafunctie, overnachtingsfunctie, sportfunctie of vrijetijdsfunctie heeft én er een toilet voor publiek bestemd is, dan is er tenminste één rolstoelvriendelijk toilet aanwezig.		x	x	x
Het toilet staat op of naast de deur aangegeven.		x	x	x
Het toilet is in werking (en niet in gebruik als opslagruimte).	x	x	x	x
Het toilet is visueel schoon.	x	x	x	x
Indien er naast de closetpot transferruimte is van ten minste 90cm breed, dan is deze vrij van losse (verwijderbare) obstakels. Obstakels die ten hoogste 15cm uitsteken vanaf de muur zijn toegestaan.		x	x	x
De toilettrol bevindt zich ten hoogste op 65cm reikwijdte van het hart van de closetpot.	x	x	x	x
Er is een prullenbak aanwezig die bedienbaar is met de hand (geen pedaalemmer).	x	x	x	x
Er bevinden zich bij voorkeur opklapbare armsteunen aan beide zijden van de closetpot. Indien dit niet mogelijk is dan is er tenminste één opklapbare armsteun aan de transfer zijde. Aan de andere zijde mag ook een vaste, horizontale armsteun geplaatst worden.		x	x	
Er is een vrije draaicirkel van ten minste 150cm tot 30cm hoogte van de vloer. Daarboven is de vrije draaicirkel ten minste 135cm.		x	x	x
De bovenzijde van de armsteunen bevinden zich op 70 - 80cm hoogte.		x	x	
Wastafel is ten minste 70cm vanaf de vloer vrij onderrijdbaar (verticaal) en ten minste 15cm inrijdbaar vanaf de voorkant van de wastafel (horizontaal).		x	x	
Wastafel: Er is een vaste spiegel op de achterwand tussen 100 en 150cm hoogte.		x	x	
Er is een handdroger of handdoek(automaat) of een ander droogapparaat dat bedienbaar is op ten hoogste 135cm vanaf de vloer.		x	x	x
Er is een zeepdispenser op ten hoogste 135cm vanaf de vloer.		x	x	x
Er is een deurbeugel aanwezig. Deze zit op de binnenzijde van de deur als de deur naar buiten toe opent. Als de deur naar binnen toe opent, zit de deurbeugel op de buitenzijde van de deur.		x	x	x
Indien de verlichting niet middels een automatische bewegingssensor geschakeld wordt, dan bevindt de lichtschakelaar zich op een bedienhoogte van 70 - 135cm.		x	x	x
Er is een alarmkoord aanwezig.		x	x	x
Het alarmkoord bevindt zich op 20 - 50cm hoogte.		x	x	
Indien het rolstoelvriendelijk toilet zich niet bij de reguliere toiletten bevindt dan dient vanaf de reguliere toiletten bewegwijzering te zijn naar het rolstoelvriendelijk toilet. Dit kan ook een bordje zijn met informatie waar het rolstoelvriendelijk toilet vindbaar is.			x	x
Indien er bewegwijzering is naar het rolstoelvriendelijk toilet, dan bevat deze naast tekst ook pictogrammen (bijvoorbeeld een rolstoelsymbool met 'wc'). Zowel de tekst als de pictogrammen zijn contrasterend ten opzichte van de achtergrond van de bewegwijzering. Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.			x	x
Er wordt binnen 2 minuten gereageerd op het alarmkoord.			x	x

De transferruimte naast de closetpot is bereikbaar via ten minste 90cm vrije doorgangsbreedte.		x	x
Er is vrije transferruimte van ten minste 90cm x 120cm naast de closetpot tot de muur.		x	x
Er is een elleboogkraan of automatische kraan aanwezig.		x	x
Indien de wastafel een warmwaterkraan bevat, dan is de sifon van PVC (niet van metaal).		x	
Er bevinden zich opklapbare armsteunen aan beide zijden van de closetpot.			x
De deur draait naar buiten.			x
De afmeting van de toiletruimte is ten minste 165 x 220cm.			x
Alarmkoord: Er bevindt zich rondom, langs alle wanden een doorgaand signaalkoord op 35 - 40cm, verbonden met een alarmschakelaar.			x
Alarmkoord: De benodigde bedieningskracht om de alarmschakelaar in werking te kunnen stellen is ten hoogste 30 Newton, over de gehele lengte van het alarmkoord.			x
Alarmkoord: Voor een goede werking van het alarm mogen er niet meer dan 3 hoeken in het alarmkoord worden opgenomen.			x
Alarmkoord: De kleur van het koord (bij voorkeur rood) moet contrasterend zijn met de achtergrond (contrastwaarde R ten minste 0,3).			x
Alarmkoord: Er bevindt zich buiten de ruimte, boven of naast de deur, een alarmlamp met zoemer.			x
Alarmkoord: Er bevindt zich binnen de ruimte een verklikkerlampje dat aangeeft dat het alarm in werking is getreden.			x
Alarmkoord: Er bevindt zich een resetknop in de ruimte op een bedienhoogte van 70 - 135cm vanaf de vloer en ten minste 50cm uit een inwendige hoek.			x
Alarmkoord: De werking en veiligheid moeten worden aangetoond. Of de veiligheid en/of werking gelijkwaardig is, is ter beoordeling van de onafhankelijke keurmeester of inspecteur.			x
Obstakelvrij opstelvlak 90 x 120cm (b x l) in de lengterichting vóór de toiletpot.			x
Obstakelvrij opstelvlak 90 x 120cm (b x l) in de dwarsrichting vóór de toiletpot.			x
Obstakelvrij assistentievlak aan andere zijde toiletpot van 35 x 70cm.			x
Afstand achterwand (t.p.v. het opstelvlak voor de rolstoel) en voorkant toiletpot 70cm.			x
Zithoogte toiletpot (bovenkant bril) 45 – 50cm.			x
Armsteunen: Bovenzijde armsteunen op 75cm hoogte.			x
Armsteunen: Steken 20cm voor de voorkant het de toiletpot uit.			x
Armsteunen: Centrisch gepositioneerd t.o.v. het hart van de toiletpot, onderlinge afstand h.o.h. 65 - 70cm.			x
Armsteunen: Bedieningskracht voor het op- en/of neerklappen van de steunen \leq 30 Newton.			x
Wastafel minimaal 70cm vrij onderrijdbaar tot 30cm vanaf voorkant wastafel.			x
Bovenkant wastafel op 80 - 85cm hoogte.			x
Wastafel: Kraan met "één hendel" bediening.			x
Wastafel: Bij wastafel met warm water, de sifon strak tegen de achterwand monteren.			x
Wastafel: Vaste spiegel op achterwand tussen 100 en 200cm hoogte.			x
Wastafel: Vloerooppervlak wastafel ca. 50 x 60cm.			x
Wastafel: Gebruiksvlak 90 x 120cm (120cm vanaf achterwand).			x
Kledinghaak op 135cm + vloer en \geq 50cm uit een inwendige hoek.			x

Stoel

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
Minimaal 5% van de stoelen (bij minder dan 20 stoelen, minimaal één) voldoen aan onderstaande richtlijnen.		x	x	x
Er is een stoel met rug- en armleuningen beschikbaar.		x	x	x
Er is een stoel zonder armleuningen beschikbaar.			x	x
De stoel of stoelen hebben een zithoogte van 45 – 50cm.			x	x
De stoel of stoelen hebben een vrij vloeroppervlak van ten minste 60 x 80cm.				x
De stoel of stoelen hebben een vrij gebruiksvlak van ten minste 50 x 60cm.				x
De stoel of stoelen hebben een zitdiepte van ten minste 40cm.				x

Tafel

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
Deze richtlijnen zijn van toepassing indien er tenminste één tafel is waar eten geserveerd wordt (eetzaal, hotelkamer, vakantieaccommodatie) of waar bezoekers moeten wachten (wachtruimte).	x	x	x	x
5% van de tafels voldoet aan de normen, met een minimum van 1 tafel.	x	x	x	
De tafel is geen sta-tafel of bar met zitplekken.	x	x		
De tafel of tafels hebben ten minste 68cm vrij onderrijdbare hoogte (voor een persoon met rolstoel).	x			
De tafel of tafels hebben ten minste 70cm vrij inrijdbare breedte (voor een persoon met rolstoel).	x	x	x	
De tafel of tafels hebben ten minste 35cm vrij inrijdbare diepte (voor een persoon met rolstoel).	x	x		
De tafel of tafels hebben ten minste 70cm vrij onderrijdbare hoogte (voor een persoon met rolstoel).		x	x	x
De tafel of tafels hebben ten minste 90cm vrij inrijdbare breedte (voor een persoon met rolstoel).				x
De tafel of tafels hebben ten minste 60cm vrij inrijdbare diepte (voor een persoon met rolstoel).			x	x
De tafel of tafels hebben ten hoogste een werkbladhoogte van 100cm (optimaal ca 75cm).				x
Alle tafels voldoen aan de normen.				x

Menukaart aan de wand

Indien er een menukaart aan de muur hangt (bijvoorbeeld in een cafetaria), dan is deze ook los beschikbaar.

Brons	Zilver	Goud	Platina
x	x	x	x

Assistentiehond

Assistentiehonden (hulphonden en blindengeleidehonden) met een herkenbaar tuigje worden in alle publieke ruimten toegestaan. In dierentuinen kunnen andere regels gelden.

Brons	Zilver	Goud	Platina
x	x	x	x

Muziek

Indien er achtergrondmuziek speelt in de publieke ruimte, kan deze zachter gezet of uitgeschakeld worden.

Brons	Zilver	Goud	Platina
x	x	x	x

Buffet

Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.

Brons	Zilver	Platina	Goud
x	x	x	x

(Aangepaste) kleedruimte	Brons	Zilver	Goud	Platina
Indien er een kleedruimte is (of meerdere), dan is er tenminste één die voldoet aan onderstaande richtlijnen.	x	x	x	x
Indien er geen aangepaste kleedruimte is (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd) dan is er (afhankelijk van de locatie) minimaal één gemengde kleedruimte OF een heren- en dames kleedruimte die voldoet aan onderstaande richtlijnen.	x	x	x	x
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
De ruimte heeft toegang met een schuifdeur, gordijn of deur.	x	x	x	x
Indien de ruimte een aangepaste kleedruimte is (ook wel 'miva' kleedruimte genoemd), zich in een separate afgesloten ruimte bevindt en een deur bevat die geen schuifdeur is, dan draait de deur naar buiten.	x	x	x	x
Draaicirkel tenminste 120cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.	x			
Ten minste twee kledinghaakje op 70-135cm hoogte te bereiken.	x	x	x	
Indien de ruimte een aangepaste kleedruimte is (ook wel /miva' kleedruimte genoemd) en zich in een separate afgesloten ruimte bevindt, dan staat het op of naast de deur aangegeven.		x	x	x
Indien de ruimte een aangepaste kleedruimte is (ook wel /miva' kleedruimte genoemd) en zich in een separate afgesloten ruimte bevindt en indien er een schuifdeur of deur toegang geeft, dan is deze van binnenuit afsluitbaar.		x	x	x
Draaicirkel tenminste 150cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.		x	x	x
De ruimte is visueel schoon.		x	x	x
Indien een lichtschakelaar, dan is hiervan de bedienhoogte 70-135cm.		x	x	x
Indien de ruimte een aangepaste kleedruimte is (ook wel /miva' kleedruimte genoemd) en zich in een separate afgesloten ruimte bevindt, dan is er een alarmkoord aanwezig en bedienbaar op 20-50cm hoogte.		x	x	x
Indien de ruimte een aangepaste kleedruimte is (ook wel /miva' kleedruimte genoemd) en zich in een separate afgesloten ruimte bevindt, dan wordt er binnen 2 minuten een reactie op het alarmkoord.			x	x
Indien de aangepaste kleedruimte zich niet bij de reguliere kleedruimten bevindt dan dient vanaf de reguliere toiletten bewegwijzering te zijn naar de aangepaste kleedruimte. Dit kan ook een bordje zijn met informatie waar de ruimte vindbaar is.			x	x
Bewegwijzering bevat naast tekst ook pictogrammen (bijvoorbeeld een rolstoelsymbool gecombineerd met tekstuele uitleg). Zowel de tekst als de pictogrammen zijn contrasterend ten opzichte van de achtergrond van de bewegwijzering. Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.			x	x
Er is een zitmogelijkheid in de ruimte, eventueel met een opklapbaar zitje.			x	x
De zitmogelijkheid heeft twee armleuningen en een zithoogte van 45-50cm.				x
Ten minste twee kledinghaakjes op 70-135cm hoogte te bereiken.				x
Ruimte heeft een afmeting van ten minste 150x190cm.				x
Er zijn tegen twee van de vier wanden handgrepen voor extra houvast. Indien de ruimte geen aangepaste kleedruimte is (ook wel /miva' kleedruimte genoemd) en zich in een algemene kleedruimte bevindt, dan zijn de handgrepen bij voorkeur in de nabijheid van de zitmogelijkheid geplaatst.				x

Indien de ruimte een aangepaste kleedruimte is (ook wel /miva' kleedruimte genoemd) en zich in een separate afgesloten ruimte bevindt, dan bevindt het alarmkoord zich rondom langs alle wanden op 35 - 40cm, verbonden met een alarmschakelaar. De bedieningskracht om de alarmschakelaar in werking te stellen is over de gehele lengte van het alarmkoord ten hoogste 30 Newton. Er zijn ten hoogste 3 hoeken in het alarmkoord opgenomen. De kleur van het koord (bij voorkeur rood) is contrasterend met de achtergrond. Buiten de ruimte, boven of naast de deur, is een alarmlamp met zoemer. Binnen de ruimte is een verklikkerlampje dat aangeeft dat het alarm in werking is getreden. In de ruimte is een reset-bedieningsknop op een hoogte 70 - 135cm + vloer en ten minste 50cm uit een inwendige hoek geplaatst. De werking en veiligheid moeten worden aangetoond. Of de veiligheid en/of werking gelijkwaardig is, is ter beoordeling van de keurmeester of inspecteur.

x

(Aangepaste) kamer

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
In een hotel voldoet tenminste 1 hotelkamer aan de onderstaande richtlijnen.	x	x		
In een hotel voldoet tenminste 1% van het totaal aantal hotelkamers aan de onderstaande richtlijnen (naar boven afgerond).			x	
In een hotel voldoet tenminste 2% van het totaal aantal hotelkamers aan de onderstaande richtlijnen (naar boven afgerond).				x
De draaicirkel is ten minste 120cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.	x			
De bedienhoogte van de schakelaar van de hoofdverlichting bevindt zich op 70-135cm.		x	x	x
Het bedienpaneel voor airco, ventilatie of verwarming bevindt zich (indien aanwezig) op 70-135cm.			x	x
De draaicirkel is ten minste 150cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.		x	x	x
De vrije doorgangsbreedte naar de kast is ten minste 90cm.		x	x	x
De opstelruimte voor de kast is 90x140cm.			x	x
De kledinghaakjes in de kast zijn binnen 70-135cm hoogte te bereiken.			x	x
Indien er in de kast een kledingroede is (om kleeerhangers op te hangen), dan is deze middels een kledinglift naar voren te bewegen.				x
Indien er een vluchtplan is, dan bevindt zich dit op 70-145cm hoogte.				x
Er ligt harde vloerafwerking. Alle vloerafwerkingen behalve tapijt zijn toegestaan.				x
Er is een prullenbak aanwezig die bedienbaar is met de hand (geen pedaalemmer).	x	x	x	x
Indien er los meubilair is zoals stoelen of een tafel dan kunnen deze op verzoek uit de kamer verwijderd worden.	x	x	x	x

Aangepaste kamer bed

	Brons	Zilver	Goud	Platina
De vrije ruimte naast één zijde van het bed is ten minste 90cm.	x	x	x	x
De verlichtingsschakelaar van ten minste 1 lamp is bedienbaar op ten hoogste 50cm vanaf de rand van het bed. Dit kan ook een losse lamp zijn. In het geval van een tweepersoonsbed, bevindt de schakelaar zich aan de zijde waar ook 90cm vrije ruimte is.		x	x	x
De bovenzijde van het ingedrukte matras bevindt zich op 45-50cm hoogte vanaf de vloer (wanneer het belast is onder het gewicht van een gemiddeld persoon).			x	x
Er is ee hoog-laagbed inclusief papegaai aanwezig of op verzoek beschikbaar.			x	x
Tenminste één bed heeft een afmeting van 90x200cm (bxl).			x	x
Onder tenminste één zijde van het bed is een vrije hoogte van 12cm (voor het gebruik van een tillift). Dit is de zijde waar ook 90cm vrije ruimte naast is.			x	
Indien het een dubbel of tweepersoonsbed is, bevindt zich minimaal 90cm vrije ruimte aan beide zijden van het bed.				x
Onder tenminste één zijde van het bed is een vrije hoogte van 30cm (voor het gebruik van een tillift). Dit is de zijde waar ook 90cm vrije ruimte naast is.				x

06-nummer receptie

Gasten met een auditieve beperking krijgen op verzoek het 06-nummer van de beheerder of receptiemedewerker (in plaats van de standaard kamertelefoon). Hiermee kunnen ze per sms of whatsapp communiceren.

Brons	Zilver	Goud	Platina
	x	x	x

Flitsalarm

Er is een flitsalarm en een vibrerend alarm beschikbaar voor de deurbel.
Indien er in de accommodatie een ontruimingsalarm is, dan is hiervoor ook
een functionerend flitsalarm en vibrerend alarm beschikbaar.

Brons	Zilver	Goud	Platina
		x	x

Aangepaste badkamer	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
Er is tenminste één douche die voldoet aan de criteria zoals genoemd bij 'Aangepaste doucheruimte'.	x	x	x	x
Indien een hotel of hostel: kan vanuit de aangepaste kamer betreden worden.		x	x	x
Het draaivlak van de deur heeft geen overlap met deze opstelruimte en de deur kan afgesloten worden terwijl een bezoeker met een rolstoel zich op de opstelruimte bevindt.	x			
De ruimte is afsluitbaar vanaf de binnenzijde van de deur.	x			
De draaicirkel is ten minste 120cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.	x			
De draaicirkel is ten minste 150cm op 0-30cm hoogte vanaf de vloer. Daarboven mag deze 15cm minder zijn.		x	x	x
Er zit een deurbeugel op de binnenzijde van de deur (indien zwaai deur die naar buiten opent).		x	x	x
De badkamer is visueel schoon.	x	x	x	x
Er is een prullenbak aanwezig die bedienbaar is met de hand (geen pedaalemmer).	x	x	x	x
Indien geen automatische bewegingssensor, dan is de bedienhoogte van de lichtschakelaar op 70 - 135cm.		x	x	x
Er is een alarmkoord aanwezig.		x	x	x
Het alarmkoord bevindt zich op 20 - 50cm hoogte.		x	x	x
Uitzondering voor vakantiewoningen en vakantieappartementen: Er is een alarmkoord aanwezig.			x	x
Er wordt binnen 2 minuten gereageerd op het alarmkoord.			x	x
De deur draait naar buiten.				x
De afmeting van de badkamerruimte is ten minste 220x220cm.				x
Alarmkoord: Rondom, langs alle wanden een doorgaand signaalkoord op 35 - 40cm, verbonden met een alarmschakelaar.				x
Alarmkoord: Bedieningskracht om de alarmschakelaar in werking te stellen over de gehele lengte van het alarmkoord ten hoogste 30 Newton.				x
Alarmkoord: Voor een goede werking van het alarm mogen er niet meer dan 3 hoeken in het alarmkoord worden opgenomen.				x
Alarmkoord: De kleur van het koord (bij voorkeur rood) moet contrasterend zijn met de achtergrond (contrastwaarde R ten minste 0,3).				x
Alarmkoord: Buiten de ruimte, boven of naast de deur, een alarmlamp met zoemer.				x
Alarmkoord: Binnen de ruimte een verklikkerlampje dat aangeeft dat het alarm in werking is getreden.				x
Alarmkoord: Een reset-bedieningsknop in de ruimte op een hoogte 70 - 135cm + vloer en ten minste 50cm uit een inwendige hoek.				x
Alarmkoord: Werking en veiligheid moeten worden aangetoond. Of de veiligheid en/of werking gelijkwaardig is, is ter beoordeling van de keurmeester.				x
Kledinghaak op 135cm + vloer en ten minste 50cm uit een inwendige hoek.				x

Aangepaste doucheruimte

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
In de (aangepaste) badkamer bevindt zich tenminste één douche die voldoet aan onderstaande criteria.	x	x	x	x
In de doucheruimte bevindt zich een losse douchestoel of een opklapbaar douchezitje.	x	x	x	x
In het geval van een opklapbaar douchezitje dient deze obstakelvrij bereikbaar te zijn.	x	x	x	x
De doucheruimte heeft geen verhoogde rand (het is bij voorkeur een inloopdouche).	x	x	x	x
Een eventuele waterkering of doucheputje heeft een hoogteverschil van ten hoogste 3cm.	x			
De vrije doorgang tot aan de doucheruimte is ten minste 80cm.	x			
De ruimte waarin de doucheruimte zich bevindt heeft een draaicirkel van ten minste 120cm op 0-30cm hoogte boven de vloer. Deze ruimte kan de badkamer, de doucheruimte of de kleedkamer zijn.	x			
De vrije doorgangsbreedte om de doucheruimte te bereiken is ten minste 90cm.		x	x	x
De badkamer (, doucheruimte of kleedruimte) waarin de doucheruimte zich bevindt heeft een draaicirkel van ten minste 150cm op 0-30cm hoogte boven de vloer. Daarboven is de draaicirkel ten minste 135cm.		x	x	x
Een eventuele waterkering, doucheputje of douchegoot heeft een hoogteverschil van ten hoogste 2cm.		x	x	
Er is een anti-slip vloer aanwezig of er is een anti-slip mat beschikbaar.		x	x	x
De douchekraan is op 70-135cm hoogte te bedienen.		x	x	x
De douche is voorzien van een thermostatische mengkraan. Dit kan ook een centraal thermostatisch systeem zijn, zoals in een openbaar zwembad.		x	x	x
Er is een afneembare handdouche aanwezig.		x	x	x
De handdouche is op 70-135cm hoogte te bedienen.		x	x	x
De handdouche is binnen 65cm van het hart van de douchestoel of het zitje te bedienen.		x	x	x
De zitting van de douchestoel of het zitje bevindt zich op 45-50cm hoogte.			x	x
De douchestoel of het zitje heeft armleuningen aan beide zijden.			x	x
Indien een douchezitje tegen de wand, dan bevindt de douchekraan zich binnen 60cm van het hart van de zitting.			x	x
Een eventuele waterkering, doucheputje of douchegoot heeft een hoogteverschil van ten hoogste 1cm (bij voorkeur is de vloer op afschot 1:50).				x
Indien een sportaccommodatie of zwembad en indien de doucheruimte en kleedruimte zich niet in dezelfde ruimte bevinden, dan kan de doucheruimte rechtstreeks vanuit een aangrenzende kleedruimte betreden worden.				x

Aangepaste badkamer toilet

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Het toilet is in werking en visueel schoon.	x	x	x	x
Er bevindt zich een vrije en vlakke opstelruimte van ten minste 80 x 120cm, grenzend aan closetpot.	x			
Er bevindt zich een (opklapbare) armsteun tegen de muur aan ten minste één zijde van de closetpot.	x			
De toilettrol bevindt zich op maximaal 65cm reikwijdte van het hart van de closetpot.	x	x	x	x
Indien er naast de closetpot transferruimte is van ten minste 90cm breed, dan is deze vrij van losse (verwijderbare) obstakels. Obstakels die ten hoogste 15cm uitsteken vanaf de muur zijn toegestaan. Een tijdelijk obstakel wordt niet gerekend tot een obstakel, bijvoorbeeld een mand, stoel of krukje. Ook niet wanneer het obstakel eenvoudig handmatig verplaatst kan worden.		x		
Er bevinden zich opklapbare armsteunen aan beide zijden van de closetpot.		x	x	x
De bovenzijde van de armsteunen bevinden zich op 70 - 80cm hoogte.		x	x	
De transferruimte naast de closetpot is bereikbaar via ten minste 90cm vrije doorgangsbreedte.			x	x
Er is vrije transferruimte van ten minste 90cm x 120cm naast de closetpot tot de muur.			x	x
Er bevindt zich een obstakelvrij assistentievlak van ten minste 35 x 70cm tussen de closetpot en de muur, aan de andere zijde dan de zijde waar de vrije transferruimte van ten minste 90 x 120cm zich bevindt.				x
Er bevindt zich een obstakelvrij opstelvlak van ten minste 90 x 120cm (b x l) in de lengterichting voor de closetpot.				x
Er bevindt zich een obstakelvrij opstelvlak van ten minste 90 x 120cm (b x l) in de dwarsrichting voor de closetpot.				x
De afstand tussen de achterwand en de voorkant van de closetpot is ten hoogste 70cm, ten plaatse van het opstelvlak voor de rolstoel.				x
De zithoogte van de closetpot (bovenkant bril) is tussen de 45 en 50cm.				x
De bovenzijde van de armsteunen bevindt zich op 75cm hoogte.				x
De armsteunen steken ten hoogste 20cm uit voor de voorkant van de closetpot.				x
De armsteunen zijn centrisch gepositioneerd ten opzichte van het hart van de toiletpot. Ze bevinden zich op een onderlinge afstand van hart op hart van 65 - 70cm.				x
De benodigde bedieningskracht voor het op- en neerklappen van de armsteunen is ten hoogste 30 Newton.				x

Aangepaste badkamer wastafel

	Brons	Zilver	Goud	Platina
De wastafel is ten minste 70cm vanaf de vloer vrij onderrijdbaar (verticaal) en ten minste 15cm inrijdbaar vanaf de voorkant van de wastafel (horizontaal).		x	x	
Boven de wastafel bevindt zich een vaste spiegel op de achterwand welke tenminste bruikbaar is op een zichthoogte tussen 100 en 150cm hoogte.		x	x	
Er is een handdroger of handdoek(automaat) of een ander droogapparaat dat bedienbaar is op ten hoogste 135cm vanaf de vloer.			x	
Er is een zeepdispenser op ten hoogste 135cm vanaf de vloer.			x	
Er is een elleboogkraan (éénhendelbediening) of automatische kraan aanwezig.			x	x
Indien de wastafel een warmwaterkraan bevat, dan is de sifon van PVC (niet van metaal).			x	x
Wastafel: Bij wastafel met warm water, de sifon strak tegen de achterwand monteren.				x
De wastafel is ten minste 70cm vanaf de vloer vrij onderrijdbaar (verticaal) en ten minste 30cm inrijdbaar vanaf de voorkant van de wastafel (horizontaal).				x
Bovenkant wastafel op 80 - 85cm hoogte.				x
Wastafel: Vaste spiegel op achterwand tussen 100 en 200cm hoogte.				x
Wastafel: Vloeroppervlak wastafel ca. 50 x 60cm.				x
Wastafel: Gebruiksvlak 90 x 120cm (120cm vanaf achterwand).				x

Aangepaste badkamer bad

Handgrepen aanwezig of op verzoek beschikbaar.

Brons	Zilver	Goud	Platina
	x	x	x

Aangepaste keuken

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.				x
Er is tenminste één keuken die voldoet aan onderstaande criteria.				x
Het werkblad heeft een hoogte van ten hoogste 90cm.				x
Het werkblad heeft een diepte ten minste 60cm (voorkant tot achterwand).				x
Het werkblad heeft een lengte van ten minste 120cm (van links naar rechts, spoelbak mag in deze ruimte zitten).				x
Het werkblad heeft ten minste 68cm vrij onderrijdbare hoogte (voor een persoon met rolstoel).				
Het werkblad heeft ten minste 70cm vrij inrijdbare breedte (voor een persoon met rolstoel).				x
Indien de spoelbak zich in het onderrijdbare gedeelte bevindt, dient er een sifon van kunststof te zijn en een afscherming van de spoelbak aan de onderzijde ter voorkoming van verbranding van de benen van mensen in een rolstoel (met name gevaarlijk voor mensen die geen gevoel hebben in hun benen).				x

Zwembadruimte

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
Er is tenminste één zwembad dat voldoet aan onderstaande criteria. Dit is bij voorkeur het wedstrijdbad of het recreatiebad.	x	x	x	x
Op de bereikbaarheid van ten minste één plek of gebruikruimte waar bezoekers het zwembad kunnen betreden zijn de richtlijnen van de volgende elementen van toepassing: route (met uitzondering van de richtlijn voor routes langer dan 75 meter).	x	x	x	x
Op de plek waar bezoekers het zwembad kunnen betreden dient een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 120cm op 0-30cm hoogte aanwezig te zijn.	x			
Op de plek waar bezoekers het zwembad kunnen betreden, via een zwembadlift of hellingbaan, dient een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 150cm op 0-30cm hoogte aanwezig te zijn.		x	x	x
Er is tenminste één zwembadlift aanwezig om in het zwembad te komen. Indien er meerdere zwembaden zijn dan dient er bij ten minste één zwembad een zwembadlift aanwezig te zijn. Dit mag ook een mobiele zwembadlift zijn die bij één of meerdere zwembaden gebruikt kan worden.		x	x	x
Indien er geen zwembadlift beschikbaar is, dan dient er een hellingbaan aanwezig te zijn waarmee bezoekers het zwembad in kunnen. In dit geval is er ook een zwembad-/doucherolstoel aanwezig waarmee bezoekers (al dan niet met begeleiding) via de hellingbaan het bad in kunnen rollen.		x	x	x
Indien er een zwembadlift is, dan is deze voorzien van een stoel of zitje zodat bezoekers zelfstandig en zittend een transfer kunnen maken tussen de zwembadliftstoel en het zwembad.			x	x
De zwembadlift is zelfstandig te bedienen.			x	x
Indien het een wedstrijdbad is, dan is het voorzien van drijflijnen. Of er zijn drijflijnen beschikbaar.			x	x
Indien het een wedstrijdbad is, dan zijn er wedstrijdlijnen aanwezig op de bodem en het plafond.				x

Expositieruimte

	Brons	Zilver	Goud	Platina
Op de bereikbaarheid van deze voorziening zijn de criteria van de volgende elementen van toepassing (indien aanwezig): route, hellingbaan, lift, trap, handmatige deur, automatische deur.	x	x	x	x
Er is een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 120cm tot 30cm hoogte van de vloer. Hoger dan 30cm boven de vloer geldt voor de draaicirkel een diameter van ten minste 105cm.	x			
Er is een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 150cm tot 30cm hoogte van de vloer. Hoger dan 30cm boven de vloer geldt voor de draaicirkel een diameter van ten minste 135cm.		x	x	
Indien de expositieruimte niet direct zichtbaar is vanaf de ingang, dan dient er bewegwijzering te zijn naar de expositieruimte. Dit kan ook een bordje zijn met informatie waar de ruimte vindbaar is.			x	x
Bewegwijzering bevat naast tekst ook pictogrammen (bijvoorbeeld een rolstoelsymbool gecombineerd met tekstuele uitleg). Zowel de tekst als de pictogrammen zijn contrasterend ten opzichte van de achtergrond van de bewegwijzering. Geschikte kleurcombinaties zijn onder andere: wit-zwart, wit-antraciet, geel-blauw, lichtgroen-donkerrood, lichtgroen-zwart. Ongeschikte kleurcombinaties zijn: rood-groen en rood-zwart.			x	x
De aanduiding van de expositieruimte bevindt zich op 100-200cm hoogte.				x
Er is een vrije draaicirkel met een diameter van ten minste 210cm tot 30cm hoogte van de vloer. Hoger dan 30cm boven de vloer geldt voor de draaicirkel een diameter van ten minste 195cm.				x
De informatiebordjes bevinden zich op 60-145cm hoogte.				x